

回 答 書

令和 7（2025）年 9 月 22 日

入 札 参 加 者 各 位

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

番号		1	2	5	0	6	4
工事名(業務名)		西那須野中学校武道場屋根改修工事					
No.	図面番号/科目		質疑事項				回答
1	実施設計書P8 金属屋根改修工事（大屋根・越屋根）		1. 通気断熱：ビーズ`発泡ポリスチレン板t50と記載がありますが、同等以上の断熱性能を維持できればよろしいでしょうか。 2. 工事施工中は武道場利用は無しという理解でよろしいでしょうか。				1. お見込みのとおりです。 なお、越屋根についても大屋根と同性能（熱伝導抵抗1.191㎡・K/W）以上とします。 2. 工事中も武道場の利用を想定しています。