

回 答 書

令和8（2026）年3月18日

入札参加者 各位

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

番号						
1	2	5	1	0	7	
工事名 (業務名)		三島中学校体育館遮熱改修工事				
No	図面番号/科目	質疑事項			回答	
1	設計書 P7	直接仮設 養生 別紙00-0002 床養生 専用シート及びベニヤ下地について規格の 提示をお願いします。			専用シートはブルーシート、ベニヤ下地は 910mm×1820mm×厚9.0mm以上を想定しています。	
2	特記仕様書 9-9	化学物質の濃度測定 摘要の欄にチェックはないが、●表示がされておりますが、 該当の有無を確認させて頂きたい。			該当無しです。	
3	特記仕様書 第10章 その他	「本工事の施工にあたり、学校運営への支障を最小 限にするため、アリーナを2工区に分割し、半面ずつ 施工」と記載がございますが、仮設移動時1日間の全 面閉鎖は認めて頂けるか。もしくは難しい場合は仮 設の一時保管場所をご指示いただけるか。			全面閉鎖可とします。	