

令和5年度地下水水質調査

区分	飲料水の監視及びふん尿による汚染状況の監視(水道基準)										全体の地下水の概況と産業廃棄物による汚染の把握(環境基準)							
	pH値	色度	濁度	硝酸態窒素 及び亜硝酸 態窒素	塩化物 イオン	有機物(全 有機物(T OC)の量)	一般細菌	大腸菌	シアン化物 イオン及び 塩化シアン		カドミウム	鉛	六価クロム	ヒ素	全水銀	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	1,1,1- トリクロ エタン
水道法第4条の基準	5.8～8.6	5度以下	2度以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	100個/ml以下	不検出	0.01mg/l以下									
環境基本法第16条の基準											0.003mg/l以下	0.01mg/l以下	0.05mg/l以下	0.01mg/l以下	0.0005mg/l以下	0.01mg/l	0.01mg/l	1mg/l
埼玉	R5.6.29	6.5	<0.5	<0.1	4.6	10.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	6.6	<0.5	<0.1	4.5	10	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
笹沼	R5.6.29	6.4	<0.5	<0.1	2.2	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	6.6	<0.5	<0.1	2	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
洞島	R5.6.29	6.1	0.5	0.1	1.2	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	6.2	<0.5	<0.1	0.8	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
箕輪	R5.6.29	6.1	<0.5	<0.1	1.3	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	6.2	<0.5	<0.1	1.2	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
高林	R5.6.29	6.2	<0.5	0.2	1.5	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	6.2	<0.5	0.2	1.1	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
木綿畑	R5.6.29	6.0	<0.5	<0.1	0.3	1.0	0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	6.2	<0.5	<0.1	0.6	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
戸田	R5.6.29	8.3	3.5	1	1.0	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	8.1	1.7	0.5	1.1	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
西岩崎	R5.6.29	7.1	1.2	<0.1	4.8	26.0	0.7	280	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	7.2	1.1	<0.1	4.1	27.0	0.6	45	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
青木	R5.6.30	6.5	<0.5	0.1	2.0	5.0	<0.3	12	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.28	7.0	<0.5	0.1	2.9	10.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
鳥野目	R5.6.29	6.6	<0.5	<0.1	2.7	12.0	<0.3	160	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	7.1	<0.5	<0.1	2.4	9.0	<0.3	35	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
橋本町	R5.6.29	7.7	<0.5	<0.1	3.2	15.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	7.8	<0.5	<0.1	3.1	15.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
豊岡	R5.6.29	7.8	0.6	0.1	0.1	1.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	7.8	0.7	0.2	0.1	1.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
鍋掛	R5.6.29	6.6	<0.5	<0.1	2.1	8.0	0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	6.6	<0.5	<0.1	2.5	8.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
野間	R5.6.29	6.3	<0.5	<0.1	3.0	7.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	6.5	<0.5	<0.1	2.7	7.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
沼野田和	R5.6.29	6.2	<0.5	<0.1	2.0	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.20	6.4	<0.5	<0.1	1.9	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
東遅沢	R5.6.30	6.6	<0.5	<0.1	1.4	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.28	6.4	<0.5	0.1	1.4	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
下田野	R5.6.30	7.6	<0.5	<0.1	0.2	9.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.28	7.6	<0.5	0.1	0.2	9.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
折戸	R5.6.30	7.2	<0.5	<0.1	0.9	2.0	<0.3	9	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R6.2.28	7.3	<0.5	<0.1	0.8	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005

 は基準を超過したもの
 は環境基準対象項目の中で、基準値以下であっても「検出」されたもの

令和4年度地下水水質調査

区分	飲料水の監視及びふん尿による汚染状況の監視(水道基準)										全体の地下水の概況と産業廃棄物による汚染の把握(環境基準)							
	pH値	色度	濁度	硝酸態窒素 及び亜硝酸 態窒素	塩化物 イオン	有機物(全 有機物(T OC)の量)	一般細菌	大腸菌	シアン化物 イオン及び 塩化シアン		カドミウム	鉛	六価クロム	ヒ素	全水銀	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	1,1,1- トリクロ エタン
水道法第4条の基準	5.8～8.6	5度以下	2度以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	100個/ml以下	不検出	0.01mg/l以下									
環境基本法第16条の基準											0.003mg/l以下	0.01mg/l以下	0.05mg/l以下	0.01mg/l以下	0.0005mg/l以下	0.01mg/l	0.01mg/l	1mg/l
埼玉	R4.6.27	6.5	<0.5	<0.1	4.9	10.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.13	6.6	<0.5	<0.1	5	11	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
笹沼	R4.6.27	6.3	<0.5	<0.1	1.9	4.6	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.13	6.4	<0.5	<0.1	2.2	4.5	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
洞島	R4.6.27	6.0	<0.5	0.1	1.4	3.1	<0.3	3	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.13	6.1	<0.5	<0.1	1.3	3.3	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
箕輪	R4.6.27	6.0	<0.5	0.1	1.4	3.1	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	0.002	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.13	6.1	<0.5	<0.1	1.4	3.1	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
高林	R4.6.27	6.0	<0.5	<0.1	2.3	4.4	<0.3	170	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.13	6.2	<0.5	<0.1	1.3	3.1	<0.3	4	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
木綿畑	R4.6.27	5.9	<0.5	0.1	<0.1	1.7	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.13	6.3	<0.5	<0.1	<0.1	2.9	<0.3	12	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
戸田	R4.6.27	8.2	1.5	0.3	1.2	4.4	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.13	8.2	2.3	0.7	1.1	4.3	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
西岩崎	R4.6.27	7.0	1.4	0.1	3.4	38.0	0.6	360	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.13	7.0	0.8	<0.1	4.2	30.0	0.6	380	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
青木	R4.6.28	6.6	<0.5	<0.1	3.3	10.0	<0.3	32	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.14	7.0	<0.5	0.2	3.2	11.0	<0.3	22	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
鳥野目	R4.6.27	6.5	<0.5	<0.1	2.7	12.0	<0.3	130	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.13	7.1	<0.5	<0.1	<0.1	4.1	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
橋本町	R4.6.27	7.7	<0.5	<0.1	3.3	15.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.13	7.7	<0.5	<0.1	3.2	15.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
豊岡	R4.6.27	7.7	0.8	0.3	<0.1	1.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.13	7.7	0.7	0.2	<0.1	1.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
鍋掛	R4.11.7	7.9	<0.5	<0.1	1.3	4.3	<0.3	18	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	0.002	<0.001	<0.1
	R5.2.13	7.9	<0.5	<0.1	1.3	4.4	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.001	<0.00005	0.001	<0.001	<0.1
野間	R4.6.27	6.2	<0.5	<0.1	2.9	6.9	<0.3	5	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.13	6.3	<0.5	<0.1	3.3	8.3	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
沼野田和	R4.6.27	6.3	<0.5	<0.1	2.0	4.6	<0.3	13	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.13	6.3	<0.5	<0.1	2.2	4.4	<0.3	1	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
東遅沢	R4.6.28	6.5	<0.5	<0.1	1.5	3.2	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.14	6.3	1	0.3	1.3	3.1	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
下田野	R4.6.28	7.6	<0.5	<0.1	<1.0	9.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.14	7.7	<0.5	<0.1	<1.0	9.7	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
折戸	R4.6.28	7.2	<0.5	<0.1	1	2.9	<0.3	4	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R5.2.14	7.3	<0.5	<0.1	<1.0	2.7	<0.3	32	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1

 は基準を超過したもの
 は環境基準対象項目の中で、基準値以下であっても「検出」されたもの

令和3年度地下水水質調査

区分	飲料水の監視及びふん尿による汚染状況の監視(水道基準)									全体の地下水の概況と産業廃棄物による汚染の把握(環境基準)							
	pH値	色度	濁度	硝酸態窒素 及び亜硝酸 態窒素	塩化物 イオン	有機物(全 有機物(T OC)の量)	一般細菌	大腸菌	シアン化物 イオン及び 塩化シアン	カドミウム	鉛	六価クロム	ヒ素	全水銀	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	1,1,1- トリクロ エタン
水道法第4条の基準	5.8～8.6	5度以下	2度以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	100個/ml以下	不検出	0.01mg/l以下								
環境基本法第16条の基準										0.003mg/l以下	0.01mg/l以下	0.05mg/l以下	0.01mg/l以下	0.0005mg/l以下	0.01mg/l	0.01mg/l	1mg/l
埼玉	R3.6.18	6.5	<0.5	<0.1	4.3	9.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	6.5	<0.5	<0.1	4.7	11	0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
笹沼	R3.6.18	6.3	<0.5	<0.1	1.7	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	6.4	<0.5	<0.1	2.3	5.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
洞島	R3.6.18	6.1	<0.5	<0.1	1.2	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	6.0	0.7	0.3	1.1	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
箕輪	R3.6.18	6.1	<0.5	<0.1	1.1	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	6.1	<0.5	<0.1	1.3	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
高林	R3.6.18	6.1	<0.5	<0.1	1.5	3.0	<0.3	6	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	6.1	<0.5	<0.1	1.3	3.0	<0.3	6	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
木綿畑	R3.5.31	5.9	63.1	8.5	0.4	2.0	6.0	2000	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	6.1	<0.5	<0.1	0.8	2.0	0.4	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
戸田	R3.6.18	8.4	1.9	0.5	1.0	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	8.2	1.3	0.3	1.1	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
西岩崎	R3.6.18	7.0	0.9	0.1	4.8	19.0	0.6	31	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	7.1	<0.5	<0.1	3.8	30.0	0.5	140	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
青木	R3.6.18	6.6	<0.5	0.1	2.8	8.0	<0.3	13	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.18	7.0	<0.5	0.1	3.2	11.0	0.3	12	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
鳥野目	R3.6.18	6.6	<0.5	<0.1	2.4	10.0	<0.3	39	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	6.7	<0.5	<0.1	2.1	8.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
橋本町	R3.6.18	7.7	<0.5	<0.1	3.1	14.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	7.7	<0.5	<0.1	3.1	15.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
豊岡	R3.6.18	7.7	0.8	0.3	0.1	1.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	7.7	0.6	0.2	0.1	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
鍋掛	R3.6.18	6.5	<0.5	<0.1	2.0	9.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	6.5	<0.5	<0.1	2.5	8.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
野間	R3.6.18	6.2	<0.5	<0.1	2.9	6.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	6.3	<0.5	<0.1	3.1	8.0	0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
沼野田和	R3.6.18	6.2	<0.5	<0.1	2.0	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.25	6.2	<0.5	<0.1	2.2	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
東遅沢	R3.6.22	6.2	<0.5	<0.1	1.4	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.18	6.5	0.8	0.1	1.3	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
下田野	R3.6.22	7.7	<0.5	<0.1	0.2	9.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.18	7.6	<0.5	<0.1	0.3	10.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.0005
折戸	R3.6.22	7.1	<0.5	<0.1	0.9	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005
	R4.2.18	7.2	<0.5	<0.1	0.8	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005

 は基準を超過したもの
 は環境基準対象項目の中で、基準値以下であっても「検出」されたもの

令和2年度地下水水質調査

区分		飲料水の監視及びふん尿による汚染状況の監視(水道基準)									全体の地下水の概況と産業廃棄物による汚染の把握(環境基準)							
		pH値	色度	濁度	硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物(全有機炭素)	一般細菌	大腸菌	フッ化物イオン	カドミウム	鉛	六価クロム	ヒ素	全水銀	トリクロロエチレン	パーフルオロエチレン	1,1,1-三塩化エタン
水道法第4条の基準		5.8～8.6	5度以下	2度以下	10mg/l以下	200mg/l以下	5mg/l以下	100個/ml以下	不検出	0.01mg/l以下	0.003mg/l以下	0.01mg/l以下	0.05mg/l以下	0.01mg/l以下	0.0005mg/l以下	0.03mg/l	0.01mg/l	1mg/l
環境基本法第16条の基準																		
埼玉	R2.6.22	6.6	<0.5	<0.2	4.6	10.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.15	6.7	<0.5	<0.2	5.3	11.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
笹沼	R2.6.22	6.4	<0.5	<0.2	2.1	4.9	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.15	6.6	<0.5	<0.2	2.2	4.5	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
洞島	R2.6.22	6.1	<0.5	<0.2	<1.0	2.4	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.15	6.2	<0.5	<0.2	<1.0	2.7	0.4	0	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
箕輪	R2.6.22	6.2	<0.5	<0.2	1.2	3.1	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.15	6.2	<0.5	<0.2	1.4	3.5	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
高林	R2.6.22	6.1	<0.5	<0.2	1.4	3.7	<0.3	90	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.15	6.2	<0.5	0.7	1.4	3.6	<0.3	96	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
木綿畑	R2.6.22	6.0	<0.5	<0.2	<1.0	1.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.15	6.5	<0.5	<0.2	<1.0	3.7	<0.3	8	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
戸田	R2.6.22	8.0	0.7	0.2	1.2	4.3	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.15	7.9	2.1	0.8	1.2	4.4	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
西岩崎	R2.6.22	7.1	1	<0.2	4.1	37.0	0.6	150	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.15	7.2	0.8	<0.2	4.3	35.0	0.5	1000	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
青木	R2.6.22	6.8	<0.5	0.4	3	10.0	<0.3	58	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.16	7.1	<0.5	0.5	3.3	12.0	0.4	49	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
鳥野目	R2.6.22	6.6	<0.5	<0.2	2.4	10.0	<0.3	37	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.16	7.3	<0.5	<0.2	2.3	8.4	0.3	34	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
橋本町	R2.6.22	7.7	<0.5	<0.2	3.2	15.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.16	7.7	<0.5	0.4	3.3	15.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
豊岡	R2.6.22	7.7	0.9	0.2	<1.0	1.8	<0.3	4	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.16	7.7	4.2	51	<1.0	1.8	<0.3	28	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
鍋掛	R2.6.22	6.5	<0.5	<0.2	<1.0	9.9	0.3	0	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.16	6.5	<0.5	<0.2	2.6	11.0	0.4	0	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
野間	R2.6.22	6.3	<0.5	<0.2	3	8.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.16	6.3	<0.5	<0.2	3.2	8.7	<0.3	3	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
沼野田和	R2.6.22	6.3	<0.5	<0.2	1.1	2.4	<0.3	6	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.16	6.3	<0.5	<0.2	2	4.2	<0.3	32	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
東遅沢	R2.6.23	6.1	<0.5	<0.2	1.7	4.2	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.16	6.4	<0.5	<0.2	1.2	3.1	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
下田野	R2.6.23	7.7	<0.5	<0.2	<1.0	9.9	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.16	7.7	<0.5	<0.2	<1.0	9.8	0.4	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
折戸	R2.6.23	7.2	<0.5	<0.2	<1.0	2.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	R3.2.16	7.3	<0.5	<0.2	<1.0	3.0	<0.3	26	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1

 は基準を超過したもの
 は環境基準対象項目の中で、基準値以下であっても「検出」されたもの

令和元年度地下水水質調査

区分		飲料水の監視及びふん尿による汚染状況の監視(水道基準)									全体の地下水の概況と産業廃棄物による汚染の把握(環境基準)							
		pH値	色度	濁度	硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物(全有機炭素)	一般細菌	大腸菌	フッ化物イオン	カドミウム	鉛	六価クロム	ヒ素	全水銀	トリクロロエチレン	パーフルオロエチレン	1,1,1-三
水道法第4条の基準		5.8～8.6	5度以下	2度以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	100個/ml以下	不検出	0.01mg/l以下								
環境基本法第16条の基準											0.003mg/l以下	0.01mg/l以下	0.05mg/l以下	0.01mg/l以下	0.0005mg/l以下	0.03mg/l	0.01mg/l	1mg/l
埼玉	R1.6.17	6.5	<0.5	<0.1	3.9	8.0	0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	6.5	<0.5	<0.1	4.4	11.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
笹沼	R1.6.17	6.4	<0.5	<0.1	1.9	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	6.3	<0.5	<0.1	2.2	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
洞島	R1.6.17	6.0	<0.5	<0.1	1.1	2.0	<0.3	14	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	6.1	<0.5	<0.1	0.8	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
箕輪	R1.6.17	6.1	<0.5	0.1	1.3	3.0	0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	6.1	<0.5	<0.1	0.9	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
高林	R1.6.17	6.0	<0.5	<0.1	1.4	3.0	0.3	90	検出	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	6.1	<0.5	<0.1	1.2	3.0	<0.3	8	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
木綿畑	R1.6.17	6.0	<0.5	<0.1	0.6	1.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	6.2	<0.5	<0.1	0.8	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
戸田	R1.6.17	7.9	1.7	0.5	1	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	8.2	1	0.3	1	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
西岩崎	R1.6.17	7.0	1.1	<0.1	4.3	49.0	0.8	180	検出	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	7.0	0.7	<0.1	3.9	38.0	0.7	63	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
青木	R1.6.17	6.9	0.7	0.4	2.3	8.0	0.5	190	検出	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	6.9	<0.5	<0.1	3.9	10.0	0.4	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
鳥野目	R1.6.17	6.5	<0.5	<0.1	2.3	12.0	0.3	32	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	6.6	<0.5	<0.1	2.3	9.0	0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
橋本町	R1.6.17	7.4	<0.5	<0.1	2.9	14.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	7.5	<0.5	<0.1	2.9	14.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
豊岡	R1.6.17	7.6	1	0.2	0.1	1.0	0.3	110	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	7.7	0.7	0.1	0.1	1.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
鍋掛	R1.6.17	6.5	<0.5	<0.1	1.9	11.0	0.5	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	6.5	<0.5	<0.1	2.6	8.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
野間	R1.6.17	6.2	<0.5	<0.1	2.4	6.0	0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	6.2	<0.5	<0.1	2.9	9.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
沼野田和	R1.6.17	6.2	<0.5	<0.1	1.8	4.0	0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	6.2	<0.5	<0.1	2.2	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
東遅沢	R1.6.17	6.5	<0.5	<0.1	1.3	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	6.6	<0.5	<0.1	1.1	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
石林	欠測						<0.3											
	欠測																	
下田野	R1.6.17	7.5	<0.5	<0.1	0.2	9.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	R2.2.18	7.6	<0.5	<0.1	0.2	9.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	0.003	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005

 は基準を超過したもの
 は環境基準対象項目の中で、基準値以下であっても「検出」されたもの

平成30年度地下水水質調査

区分		飲料水の監視及びふん尿による汚染状況の監視(水道基準)									全体の地下水の概況と産業廃棄物による汚染の把握(環境基準)							
		pH値	色度	濁度	硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物(全有機炭素)	一般細菌	大腸菌	フッ化物イオン	カドミウム	鉛	六価クロム	ヒ素	全水銀	パラジウム	パラジウム	1.1.1-
水道法第4条の基準		5.8～8.6	5度以下	2度以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	100個/ml以下	不検出	0.01mg/l以下								
環境基本法第16条の基準											0.003mg/l以下	0.01mg/l以下	0.05mg/l以下	0.01mg/l以下	0.0005mg/l以下	0.03mg/l	0.01mg/l	1mg/l
埼玉	H30.6.18	6.5	<0.5	<0.1	3.9	9.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	6.5	<0.5	<0.1	4.4	9.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
笹沼	H30.6.18	6.3	<0.5	<0.1	1.7	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	6.4	<0.5	<0.1	1.9	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
洞島	H30.6.18	6.1	<0.5	<0.1	0.7	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	6.0	<0.5	<0.1	0.9	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
箕輪	H30.6.18	6.1	2.1	0.5	1	2.0	<0.3	21	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	6.0	0.7	<0.1	1.3	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
高林	H30.6.18	6.1	<0.5	<0.1	1.3	3.0	<0.3	29	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	6.1	0.6	<0.1	1.2	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
木綿畑	H30.6.18	6.0	<0.5	<0.1	0.7	1.0	<0.3	44	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	6.3	<0.5	<0.1	0.9	3.0	0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
戸田	H30.6.18	8.1	1.2	0.3	0.9	3.0	<0.3	59	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	8.1	2.4	<0.1	0.9	3.0	0.3	11	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
西岩崎	H30.6.18	7.0	0.8	<0.1	4.3	54.0	0.5	170	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	7.0	0.7	<0.1	4.7	45.0	0.6	38	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
青木	H30.6.18	6.7	<0.5	0.3	2.3	9.0	<0.3	7100	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	6.9	<0.5	<0.1	3	11.0	0.5	460	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
鳥野目	H30.6.18	6.5	<0.5	<0.1	2.1	10.0	<0.3	27	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	7.1	<0.5	<0.1	2.1	7.0	0.3	11	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
橋本町	H30.6.18	6.9	<0.5	6.2	2.7	13.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	7.4	<0.5	<0.1	3	13.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
豊岡	H30.6.18	7.6	0.7	0.2	0.1	1.0	<0.3	6	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	7.6	1.1	<0.1	0.1	1.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
鍋掛	H30.6.18	6.5	<0.5	0.2	1.7	9.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	6.4	<0.5	<0.1	2.4	7.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
野間	H30.6.18	6.2	<0.5	<0.1	2.5	7.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	6.3	<0.5	<0.1	2.7	8.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
沼野田和	H30.6.18	6.2	<0.5	<0.1	1.8	4.0	<0.3	6	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.20	6.2	<0.5	<0.1	2	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
東遅沢	H30.6.19	6.1	<0.5	<0.1	1.7	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	H31.2.21	6.3	<0.5	<0.1	1.2	2.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
石林	H30.6.19	6.2	1	0.3	1.9	4.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	欠測																	
三区町	H30.6.19	6.4	<0.5	<0.1	3.5	9.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.0005
	欠測																	<0.0005
折戸	H29.6.23	7.2	<0.5	<0.1	0.8	2.0	<0.3	6	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.1
	H30.2.21	7.3	<0.5	<0.1	0.8	2.0	<0.3	23	不	<0.001	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.0005	<0.1

 は基準を超過したもの
 は環境基準対象項目の中で、基準値以下であっても「検出」されたもの

平成29年度地下水水質調査

区分		飲料水の監視及びふん尿による汚染状況の監視(水道基準)									全体の地下水の概況と産業廃棄物による汚染の把握(環境基準)							
		pH値	色度	濁度	硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物(全有機炭素)	一般細菌	大腸菌	フッ化物イオン	カドミウム	鉛	六価クロム	ヒ素	全水銀	クロム(6価)	クロム(3価)	トリハロメタン
水道法第4条の基準		5.8～8.6	5度以下	2度以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	100個/ml以下	不検出	0.01mg/l以下								
環境基本法第16条の基準											0.003mg/l以下	0.01mg/l以下	0.05mg/l以下	0.01mg/l以下	0.0005mg/l以下	0.03mg/l	0.01mg/l	1mg/l
埼玉	H29.6.22	6.6	<0.5	<0.2	4.5	10.0	<0.3	4	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	6.6	<0.5	<0.2	4.5	9.9	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
笹沼	H29.6.22	6.4	<0.5	<0.2	2.1	4.9	<0.3	4	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	6.5	<0.5	<0.2	2.2	4.5	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
洞島	H29.6.22	6.2	<0.5	<0.2	<1.0	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	6.2	<0.5	<0.2	<1.0	2.3	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
箕輪	H29.6.22	6.1	<0.5	<0.2	<1.0	2.9	<0.3	560	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	6.2	<0.5	<0.2	1.2	3.2	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	0.002	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
高林	H29.6.22	6.1	<0.5	<0.2	1.6	5.4	<0.3	50	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	6.2	<0.5	<0.2	1.3	3.6	<0.3	56	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
木綿畑	H29.6.22	6.3	<0.5	<0.2	1.0	3.5	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	6.4	<0.5	<0.2	<1.0	3.5	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
戸田	H29.6.22	8.2	1.2	0.3	1.1	4.4	<0.3	10	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	8.0	0.9	0.2	1.1	4.1	<0.3	20	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
西岩崎	H29.6.22	7.1	1.1	<0.2	5.8	48.0	0.5	170	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	7.1	0.8	<0.2	5.5	48.0	0.5	28	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
青木	H29.6.22	6.9	<0.5	<0.2	2.7	12.0	<0.3	40	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	7.1	<0.5	<0.2	3	11.0	<0.3	64	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
鳥野目	H29.6.22	6.6	<0.5	<0.2	2.4	11.0	<0.3	300	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	7.0	<0.5	<0.2	2.2	8.3	<0.3	11	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
橋本町	H29.6.22	6.9	<0.5	0.4	3.1	15.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	7.1	<0.5	<0.2	3.2	15.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
豊岡	H29.6.22	7.7	0.7	<0.2	<1.0	2.0	<0.3	10	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	7.8	0.6	<0.2	<1.0	1.7	<0.3	11	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
鍋掛	H29.6.22	6.6	<0.5	<0.2	2.0	11.0	<0.3	15	検出	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	6.6	<0.5	<0.2	2.7	8.5	<0.3	18	不	<0.001	<0.0003	0.002	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
野間	H29.6.22	6.3	<0.5	<0.2	2.7	7.7	<0.3	9	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	6.3	<0.5	<0.2	3	9.5	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	0.002	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
沼野田和	H29.6.22	6.2	<0.5	<0.2	2.3	5.8	<0.3	7	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.20	6.3	<0.5	<0.2	2.3	4.9	<0.3	12	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
東遅沢	H29.6.23	6.6	<0.5	<0.2	1.5	3.6	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.21	6.3	<0.5	<0.2	1.4	3.4	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
石林	H29.6.23	6.4	<0.5	<0.2	1.8	5.1	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.21	6.4	2.1	1.2	2.1	5.2	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
西三島	H29.6.23	6.3	<0.5	<0.2	3.1	7.0	<0.3	130	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	欠測																	
下田野	H29.6.23	7.7	<0.5	<0.2	<1.0	9.4	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.21	7.6	<0.5	<0.2	<1.0	9.5	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
折戸	H29.6.23	7.3	<0.5	<0.2	<1.0	3.0	<0.3	6	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1
	H30.2.21	7.3	<0.5	<0.2	<1.0	3.0	<0.3	15	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.1

 は基準を超過したもの
 は環境基準対象項目の中で、基準値以下であっても「検出」されたもの

平成28年度地下水水質調査

区分		飲料水の監視及びふん尿による汚染状況の監視(水道基準)									全体の地下水の概況と産業廃棄物による汚染の把握(環境基準)							
		pH値	色度	濁度	硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物(全有機炭素)	一般細菌	大腸菌	フッ化物イオン	カドミウム	鉛	六価クロム	ヒ素	全水銀	トリクロロエチレン	ポリクロロエチレン	トリクロロエチレン
水道法第4条の基準		5.8～8.6	5度以下	2度以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	100個/ml以下	不検出	0.01mg/l以下								
環境基本法第16条の基準											0.003mg/l以下	0.01mg/l以下	0.05mg/l以下	0.01mg/l以下	0.0005mg/l以下	0.03mg/l	0.01mg/l	1mg/l
埼玉	H28.6.30	6.6	<0.5	<0.2	4.2	9.7	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	6.6	<0.5	<0.2	4.3	10.0	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
笹沼	H28.6.30	6.5	<0.5	<0.2	2.1	4.8	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	6.5	<0.5	<0.2	2.2	4.4	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
洞島	H28.6.30	6.2	<0.5	<0.2	1	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	6.2	<0.5	<0.2	<1.0	2.9	<0.3	140	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
箕輪	H28.6.30	6.2	1	0.3	1.3	3.7	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	6.2	<0.5	<0.2	<1.0	2.9	<0.3	5	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
高林	H28.6.30	6.2	<0.5	<0.2	1.4	4.3	<0.3	46	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	6.2	<0.5	0.4	1.3	3.7	<0.3	36	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
木綿畑	H28.6.30	6.2	<0.5	<0.2	<1.0	2.2	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	6.5	<0.5	<0.2	1	4.2	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
戸田	H28.6.30	8.1	1.4	0.4	<1.0	3.9	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	8.1	0.7	0.2	<1.0	3.9	<0.3	46	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
西岩崎	H28.6.30	7.2	1.8	<0.2	5.9	45.0	0.5	140	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	7.1	<0.5	<0.2	2.2	5.6	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
青木	H28.6.30	6.8	<0.5	<0.2	2.5	8.8	<0.3	560	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	7.0	<0.5	<0.2	2.8	11.0	<0.3	33	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
鳥野目	H28.6.30	6.7	<0.5	<0.2	2.1	9.7	<0.3	260	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	7.0	<0.5	<0.2	2	8.2	<0.3	7	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
橋本町	H28.6.30	7.6	<0.5	<0.2	2.9	14.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	7.3	<0.5	0.4	3.1	14.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
豊岡	H28.6.30	7.7	0.8	<0.2	<1.0	1.7	<0.3	4	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	7.7	0.7	0.2	<1.0	1.7	<0.3	17	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
鍋掛	H28.6.30	6.7	<0.5	<0.2	1.4	9.8	0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	6.6	<0.5	<0.2	2.5	8.6	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
野間	H28.6.30	6.3	<0.5	<0.2	2.4	7.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.22	6.3	<0.5	<0.2	3	8.8	<0.3	4	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
沼野田和	H28.6.30	6.3	<0.5	<0.2	2	4.9	<0.3	23	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.23	6.3	<0.5	<0.2	2.1	5.0	<0.3	22	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
東遅沢	H28.6.29	6.6	<0.5	<0.2	1.3	3.4	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.23	6.3	<0.5	<0.2	1.4	3.4	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
石林	H28.6.29	6.4	1.7	0.4	1.8	4.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.23	6.4	2.8	1.6	1.9	5.1	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
西三島	H28.6.29	6.3	<0.5	<0.2	2.7	6.6	<0.3	7	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.24	6.3	<0.5	0.4	5.7	9.2	<0.3	8	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
下田野	H28.6.29	7.7	<0.5	<0.2	<1.0	9.1	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.23	7.6	<0.5	<0.2	<1.0	9.1	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
折戸	H28.6.29	7.2	<0.5	<0.2	<1.0	3.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01
	H29.2.23	7.3	<0.5	<0.2	<1.0	2.9	<0.3	18	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001	<0.01

 は基準を超過したもの
 は環境基準対象項目の中で、基準値以下であっても「検出」されたもの

平成27年度地下水水質調査

区分	飲料水の監視及びふん尿による汚染状況の監視(水道基準)										全体の地下水の概況と産業廃棄物による汚染の把握(環境基準)						
	pH値	色度	濁度	硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物(全有機炭素)	一般細菌	大腸菌	フッ化物イオン	カドミウム	鉛	六価クロム	ヒ素	全水銀	トリクロロエチレン	ポリクロロエチレン	トリクロロエチレン
水道法第4条の基準	5.8～8.6	5度以下	2度以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	100個/ml以下	不検出	0.01mg/l以下								
環境基本法第16条の基準										0.003mg/l以下	0.01mg/l以下	0.05mg/l以下	0.01mg/l以下	0.0005mg/l以下	0.03mg/l	0.01mg/l	1mg/l
埼玉	H27.6.25	6.5	<0.5	<0.2	4.3	9.9	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	6.5	<0.5	<0.2	4.4	9.9	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
笹沼	H27.6.25	6.4	<0.5	<0.2	1.8	3.9	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	6.4	<0.5	<0.2	2.2	4.2	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
洞島	H27.6.25	6.1	<0.5	<0.2	<1.0	2.2	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	6.1	<0.5	<0.2	1	2.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
箕輪	H27.6.25	6.1	<0.5	<0.2	<1.0	2.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	0.002	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	6.1	<0.5	<0.2	1.4	3.9	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
高林	H27.6.25	6.0	<0.5	<0.2	1.4	4.5	<0.3	33	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	6.1	<0.5	0.3	1.3	4.2	<0.3	19	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
木綿畑	H27.6.25	6.2	<0.5	<0.2	1	2.6	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	0.003	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	6.2	<0.5	<0.2	1.1	3.2	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
戸田	H27.6.25	8.0	1.4	0.4	<1.0	3.7	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	8.2	0.8	0.2	<1.0	3.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
西岩崎	H27.6.25	7.0	0.9	<0.2	4.8	35.0	0.5	120	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	7.0	0.9	<0.2	5.7	41.0	0.4	8	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
青木	H27.6.25	6.8	<0.5	<0.2	3.2	11.0	<0.3	20	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	7.0	<0.5	<0.2	2.9	11.0	<0.3	10	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
鳥野目	H27.6.25	6.6	<0.5	<0.2	1.9	9.2	<0.3	99	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	6.9	<0.5	<0.2	1.9	8.2	<0.3	5	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
橋本町	H27.6.25	7.4	<0.5	<0.2	2.9	13.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	7.5	<0.5	<0.2	3	13.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
豊岡	H27.6.25	7.7	0.7	0.3	<1.0	1.7	<0.3	7	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	7.7	0.5	<0.2	<1.0	1.7	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	<0.001	<0.001
鍋掛	H27.6.25	6.5	<0.5	<0.2	1.8	9.6	0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	6.5	<0.5	<0.2	2.7	8.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
野間	H27.6.25	6.3	<0.5	<0.2	2.3	8.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.24	6.3	<0.5	<0.2	3	8.7	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
沼野田和	H27.6.25	6.2	<0.5	<0.2	2.1	4.9	<0.3	6	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.25	6.3	<0.5	<0.2	1.9	4.8	<0.3	39	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
東遅沢	H27.6.26	6.1	<0.5	<0.2	1.9	4.3	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.25	6.3	<0.5	<0.2	<1.0	2.5	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
石林	H27.6.26	6.3	4.7	2.4	1.8	5.4	<0.3	1	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.25	6.4	8.2	5.2	1.1	3.3	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
西三島	H27.6.26	6.2	<0.5	<0.2	3.2	6.9	<0.3	97	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.25	6.3	2.2	2.5	4.5	6.7	<0.3	170	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
下田野	H27.6.26	7.6	<0.5	<0.2	<1.0	9.3	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.25	7.7	<0.5	<0.2	<1.0	5.9	<0.3	5	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.001	<0.001
折戸	H27.6.26	7.2	<0.5	<0.2	<1.0	2.8	<0.3	4	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001
	H28.2.25	7.3	<0.5	<0.2	<1.0	2.0	<0.3	40	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.001	<0.001

 は基準を超過したもの
 は環境基準対象項目の中で、基準値以下であっても「検出」されたもの

平成26年度地下水水質調査

区分	飲料水の監視及びふん尿による汚染状況の監視(水道基準)										全体の地下水の概況と産業廃棄物による汚染の把握(環境基準)						
	pH値	色度	濁度	硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物(全有機炭素)	一般細菌	大腸菌	フッ化物イオン	カドミウム	鉛	六価クロム	ヒ素	全水銀	トリクロロエチレン	パーフルオロエチレン	トリクロロエチレン
水道法第4条の基準	5.8～8.6	5度以下	2度以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	100個/ml以下	不検出	0.01mg/l以下								
環境基本法第16条の基準										0.003mg/l以下	0.01mg/l以下	0.05mg/l以下	0.01mg/l以下	0.0005mg/l以下	0.03mg/l	0.01mg/l	1mg/l
埼玉	H26.6.30	6.9	<0.5	<0.5	4.4	8.0	0.6	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	6.7	<0.5	<0.5	4.2	9.0	0.5	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
笹沼	H26.6.30	6.5	0.7	<0.5	1.9	5.0	0.5	1	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	6.5	<0.5	<0.5	2	<5.0	0.4	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
洞島	H26.6.30	6.3	<0.5	<0.5	1.1	<5.0	0.5	1	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	6.3	<0.5	<0.5	<0.5	<5.0	0.4	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
箕輪	H26.6.30	6.4	1.2	<0.5	1.7	<5.0	0.5	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	6.1	<0.5	<0.5	0.9	<5.0	0.4	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
高林	H26.6.30	6.2	1.4	1.3	2	5.0	0.6	430	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	6.3	<0.5	<0.5	1.1	<5.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
木綿畑	H26.6.30	6.2	<0.5	<0.5	0.9	<5.0	0.6	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	6.2	<0.5	<0.5	0.9	<5.0	0.7	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
戸田	H26.6.30	7.7	4.5	0.9	<0.5	<5.0	0.5	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	8.1	6.6	1.7	<0.5	<5.0	0.3	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
西岩崎	H26.6.30	7.3	0.7	<0.5	7.3	25.0	0.9	95	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	7.1	0.7	<0.5	3.3	15.0	0.6	30	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
青木	H26.6.30	7.0	<0.5	<0.5	3.5	10.0	1.8	2,300	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	7.1	<0.5	<0.5	2.9	11.0	0.5	3,700	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
鳥野目	H26.6.30	7.1	<0.5	<0.5	<0.5	<5.0	0.7	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	7.1	<0.5	<0.5	<0.5	<5.0	0.7	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
橋本町	H26.6.30	7.6	0.6	<0.5	3	12.0	0.5	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	7.4	<0.5	<0.5	2.7	12.0	0.4	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
豊岡	H26.6.30	7.8	0.6	<0.5	<0.5	<5.0	0.5	2	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	7.7	<0.5	<0.5	<0.5	<5.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
鍋掛	H26.6.30	6.6	<0.5	<0.5	1.4	9.0	0.7	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	6.5	<0.5	<0.5	2.2	7.0	0.4	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
野間	H26.6.30	6.5	<0.5	<0.5	2.7	6.0	0.5	2	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	6.4	<0.5	<0.5	2.9	7.0	0.4	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
沼野田和	H26.6.30	6.4	<0.5	<0.5	2.2	<5.0	0.6	4	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.24	6.3	<0.5	<0.5	1.8	<5.0	0.4	2	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
東遅沢	H26.6.27	6.6	<0.5	<0.5	1.3	<5.0	0.4	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.25	6.7	0.6	<0.5	1	<5.0	0.5	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
石林	H26.6.27	6.4	<0.5	<0.5	2.1	<5.0	0.5	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.25	6.5	1.7	0.7	1.3	<5.0	2.6	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
西三島	H26.6.27	6.5	<0.5	<0.5	3.2	6.0	0.5	62	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.25	6.3	<0.5	0.8	5.1	<5.0	7.0	41	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	0.002	<0.0005	<0.003	<0.001
下田野	H26.6.27	7.5	<0.5	<0.5	<0.5	8.0	0.4	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	0.002	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.25	7.5	<0.5	<0.5	<0.5	8.0	<0.3	0	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	0.003	<0.0005	<0.003	<0.001
折戸	H26.6.27	7.1	<0.5	<0.5	0.9	<5.0	0.4	1	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.0005	<0.003	<0.001
	H27.2.25	7.1	<0.5	<0.5	0.7	<5.0	<0.3	1	不	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	0.001	<0.0005	<0.003	<0.001

は基準を超過したもの
 は環境基準対象項目の中で、基準値以下であっても「検出」されたもの

平成25年度地下水水質調査

区分	飲料水の監視及びふん尿による汚染状況の監視(水道基準)										全体の地下水の概況と産業廃棄物による汚染の把握(環境基準)							
	pH値	色度	濁度	硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物(主として有機物)	一般細菌	大腸菌	フッ化物イオン		カドミウム	鉛	六価クロム	ヒ素	全水銀	トリクロロエチレン	ポリクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
水道法第4条の基準	5.8～8.6	5度以下	2度以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	100個/ml以下	不検出	0.01mg/l以下									
環境基本法第16条の基準											0.003mg/l以下	0.01mg/l以下	0.05mg/l以下	0.01mg/l以下	0.0005mg/l以下	0.03mg/l	0.01mg/l	1mg/l
埼玉	H25.6.25	6.4	<0.5	<0.2	4.6	10	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.26	6.4	<0.5	<0.2	4.4	9.9	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
笹沼	H25.6.25	6.1	<0.5	<0.2	2	4.2	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.26	6.2	<0.5	<0.2	2.2	3.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
洞島	H25.6.25	5.8	<0.5	<0.2	<1	2.9	<0.3	6	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.26	5.9	<0.5	<0.2	<1.0	2.5	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
箕輪	H25.6.25	5.8	<0.5	<0.2	1.1	3	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.26	5.9	<0.5	<0.2	1.5	3.3	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
高林	H25.6.25	5.8	<0.5	0.2	1.5	4	<0.3	70	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.26	5.9	<0.5	<0.2	1.3	3.2	<0.3	8	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
木綿畑	H25.6.25	5.9	<0.5	<0.2	1.1	2.6	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.26	6.1	<0.5	<0.2	1.1	2.5	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
戸田	H25.6.25	7.9	1.4	0.5	<1.0	3.7	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.26	7.8	1.6	0.4	<1.0	3.4	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
西岩崎	H25.6.25	6.8	0.6	<0.2	5.9	50	0.4	52	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.26	6.9	0.7	<0.2	6.6	45	0.4	4	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
青木	H25.6.25	6.4	<0.5	<0.2	3	9.8	<0.3	6	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.26	6.9	0.5	0.4	3.6	12	<0.3	6	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
鳥野目	H25.6.25	6.3	<0.5	<0.2	2	11	<0.3	55	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.26	6.8	<0.5	<0.2	1.7	7	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
橋本町	H25.6.25	7.2	0.5	<0.2	3.2	14	<0.3	86,000	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.26	7.4	<0.5	<0.2	3	13	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
豊岡	H25.6.25	7.5	0.7	0.4	<1.0	1.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.27	7.5	1.1	0.4	<1.0	1.6	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
鍋掛	H25.6.25	6.3	<0.5	<0.2	2.4	13	0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.27	6.4	<0.5	<0.2	2.9	8.7	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
野間	H25.6.25	6.0	<0.5	<0.2	2.9	8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.27	6.2	<0.5	<0.2	3.2	8.1	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
沼野田和	H25.6.25	6.0	<0.5	<0.2	2.1	4.7	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.27	6.1	<0.5	<0.2	2.2	4.7	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
東遅沢	H25.6.26	6.2	<0.5	<0.2	1.5	3.6	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.27	6.0	<0.5	<0.2	1.3	3.1	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
石林	H25.6.26	6.2	<0.5	<0.2	1.9	6.1	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	欠 測																	
西三島	H25.6.26	6.1	<0.5	<0.2	2.6	6.6	<0.3	48	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.27	6.1	3.1	3	4.2	7.7	<0.3	50	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
下田野	H25.6.26	7.4	<0.5	<0.2	<1.0	9.5	<0.3	4	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.27	7.4	<0.5	<0.2	<1.0	8.9	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
折戸	H25.6.26	7.0	0.6	0.8	<1.0	2.7	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H26.2.27	7.1	<0.5	0.3	<1.0	2.6	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01

は基準を超過したもの
 は環境基準対象項目の中で、基準値以下であっても「検出」されたもの

平成24年度地下水水質調査

区分		飲料水の監視及びふん尿による汚染状況の監視(水道基準)									全体の地下水の概況と産業廃棄物による汚染の把握(環境基準)							
		pH値	色度	濁度	硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物(全有機)	一般細菌	大腸菌	フッ化物イオン	カドミウム	鉛	六価クロム	ヒ素	全水銀	トリクロロエチレン	パークロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
水道法第4条の基準		5.8～8.6	5度以下	2度以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	100個/ml以下	不検出	0.01mg/l以下								
環境基本法第16条の基準											0.003mg/l以下	0.01mg/l以下	0.05mg/l以下	0.01mg/l以下	0.0005mg/l以下	0.03mg/l	0.01mg/l	1mg/l
埼玉	H24.6.22	6.6	<0.5	<0.2	4.2	10	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	6.5	<0.5	<0.2	4.5	10	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
笹沼	H24.6.22	6.2	<0.5	<0.2	2.2	4.7	<0.3	1	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	6.2	<0.5	<0.2	2.3	3.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
洞島	H24.6.22	6.1	<0.5	<0.2	1.2	3	<0.3	5	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	5.9	<0.5	<0.2	<1.0	2.4	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
箕輪	H24.6.22	6.1	<0.5	<0.2	1.8	3.6	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	0.003	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	5.9	<0.5	<0.2	1.2	3.1	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
高林	H24.6.22	6.0	<0.5	<0.2	2.4	4.7	<0.3	170	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	5.9	<0.5	<0.2	1.3	3.5	<0.3	6	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
木綿畑	H24.6.22	6.0	<0.5	<0.2	1.1	1.5	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	6.0	<0.5	<0.2	1.2	2.7	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
戸田	H24.6.22	8.3	2.4	1.1	<1.0	3.4	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	7.7	1	0.3	<1.0	3.5	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
西岩崎	H24.6.22	7.0	0.8	0.5	6.4	22	0.6	150,000	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	6.9	0.7	<0.2	5.6	46	0.5	34	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
青木	H24.6.22	6.4	<0.5	<0.2	4.3	8.9	<0.3	130	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	6.9	<0.5	0.3	3.4	13	<0.3	4	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
鳥野目	H24.6.22	6.6	<0.5	<0.2	1.6	7.9	<0.3	68	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	6.6	<0.5	<0.2	1.6	7.6	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
橋本町	H24.6.22	7.5	<0.5	<0.2	3	12	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	7.4	<0.5	<0.2	3	13	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
豊岡	H24.6.22	7.7	<0.5	0.7	<1.0	1.7	<0.3	9	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	7.4	0.9	0.4	<1.0	1.7	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.002	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
鍋掛	H24.6.22	6.6	<0.5	<0.2	2.9	11	<0.3	4	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	6.4	<0.5	<0.2	3.1	8.5	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
野間	H24.6.22	6.2	<0.5	<0.2	2.9	6.9	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.27	6.1	<0.5	<0.2	3.4	8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
沼野田和	H24.6.22	6.2	<0.5	<0.2	2.3	4.8	<0.3	70	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.28	5.9	<0.5	<0.2	1.8	3.9	<0.3	14	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
東遅沢	H24.6.21	6.5	<0.5	<0.2	1.2	2.9	<0.3	1	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.28	6.0	<0.5	<0.2	1.4	3.2	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
石林	H24.6.21	6.2	<0.5	<0.2	2.8	5.8	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.28	6.1	<0.5	<0.2	1.5	4.4	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
西三島	H24.6.21	6.3	<0.5	<0.2	3.5	6.7	<0.3	56	検出	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.28	6.1	3.4	3.9	3.7	7.1	<0.3	52	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
下田野	H24.6.21	7.6	<0.5	<0.2	<1.0	8.7	<0.3	2	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.28	7.5	<0.5	<0.2	<1.0	8.7	<0.3	3	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	0.003	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
折戸	H24.6.21	7.2	<0.5	<0.2	<1.0	2.9	<0.3	0	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01
	H25.2.28	7.1	<0.5	<0.2	<1.0	2.4	<0.3	3	不	<0.001	<0.0003	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005	<0.003	<0.001	<0.01

 は基準を超過したもの
 は環境基準対象項目の中で、基準値以下であっても「検出」されたもの