


令和6年度 焼却灰放射性物質測定結果



※下表の「処分方法」で「一時保管」となった焼却灰は上に示す保管用テントで保管しています。

測定業者：株式会社総研

測定方法：環境省 放射能濃度等測定方法ガイドライン(第2版) 平成25年3月

測定機器：セイコーEG&G(株)製SEG-EMS ゲルマニウム半導体検出器(検出部：GEM20-70)

焼却灰測定

月	品目	各種	放射能濃度(ベクレル)	検出下限濃度(ベクレル)	採取日	処分方法
4月	飛灰	セシウム-134	15	10	4月17日	
		セシウム-137	960	10		
		計	975			埋立
	主灰	セシウム-134	不検出	10	4月17日	
		セシウム-137	243	10		
		計	243			埋立
5月	飛灰	セシウム-134	17	10	5月15日	
		セシウム-137	1,140	10		
		計	1,160			埋立
	主灰	セシウム-134	不検出	10	5月15日	
		セシウム-137	73	10		
		計	73			埋立
6月	飛灰	セシウム-134	11	10	6月19日	
		セシウム-137	825	10		
		計	836			埋立
	主灰	セシウム-134	不検出	10	6月19日	
		セシウム-137	66	10		
		計	66			埋立
7月	飛灰	セシウム-134	不検出	10	7月17日	
		セシウム-137	534	10		
		計	534			埋立
	主灰	セシウム-134	不検出	10	7月17日	
		セシウム-137	51	10		
		計	51			埋立

8月	飛灰	セシウム-134	不検出	10	8月21日	
		セシウム-137	491	10		
		計	491			埋立
	主灰	セシウム-134	不検出	10	8月21日	
		セシウム-137	560	10		
		計	560			埋立
9月	飛灰	セシウム-134	11	10	9月18日	
		セシウム-137	669	10		
		計	680			埋立
	主灰	セシウム-134	不検出	10	9月18日	
		セシウム-137	144	10		
		計	144			埋立
10月	飛灰	セシウム-134	不検出	10	10月16日	
		セシウム-137	660	10		
		計	660			埋立
	主灰	セシウム-134	不検出	10	10月16日	
		セシウム-137	960	10		
		計	960			埋立
11月	飛灰	セシウム-134	不検出	10	11月25日	
		セシウム-137	641	10		
		計	641			埋立
	主灰	セシウム-134	不検出	10	11月25日	
		セシウム-137	43	10		
		計	43			埋立
12月	飛灰	セシウム-134	不検出	10	12月18日	
		セシウム-137	478	10		
		計	478			埋立
	主灰	セシウム-134	不検出	10	12月18日	
		セシウム-137	65	10		
		計	65			埋立
1月	飛灰	セシウム-134	不検出	10	1月15日	
		セシウム-137	305	10		
		計	305			埋立
	主灰	セシウム-134	不検出	10	1月15日	
		セシウム-137	52	10		
		計	52			埋立
2月	飛灰	セシウム-134			停止中 (基幹改良工事)	
		セシウム-137				
		計				
	主灰	セシウム-134			停止中 (基幹改良工事)	
		セシウム-137				
		計				
3月	飛灰	セシウム-134	不検出	10	3月19日	
		セシウム-137	358	10		
		計	358			埋立
	主灰	セシウム-134	不検出	10	3月19日	
		セシウム-137	12	10		
		計	12			埋立