

	検査項目	採水月日		4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月1日	11月5日	12月2日	1月6日	2月17日	3月3日	
		基準値														
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	無機物 /重金属		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
			六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 未満							
			亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004 未満							
			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.0 未満							
		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 未満								
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.10 未満								
	一般有機物		四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
			1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 未満							
		ジス-1,2-ジオキサン及びトリス-1,2-ジオキサン	0.04mg/L以下					0.004 未満								
		ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 未満								
		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満								
		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満								
		ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満								
消毒 副生成物		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.07			0.11			0.06 未満		
		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006			0.010			0.010			0.004		
		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.003			0.003			0.003 未満		
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.006			0.012			0.012			0.004		
		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005			0.006			0.008			0.003 未満		
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001			0.001 未満		
		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			
性状に 関する 項目	着色		亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				0.10 未満								
			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満					0.02 未満			0.02 未満		
			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	
			銅及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満							
	味		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					4.4							
			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
	味		塩化物イオン	200mg/L以下	1.7	1.6	1.9	1.6	1.6	2.8	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6
			カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		34			28			26			29	
			蒸発残留物	500mg/L以下		77			63			52			62	
	発泡		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
		カビ臭		ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満						
			2-メチルイソボルネオール (2-MIB)	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
発泡		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005 未満								
	臭気		フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
		有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.8	0.5	0.6	0.5	0.3 未満	0.3	0.5	
基礎的性状		pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと													
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
		水温		11.5	17.5	19.2	22.3	26.6	25.5	21.0	16.2	11.4	6.4	5.2	6.6	
		残留塩素	0.1mg/l 以上	0.42	0.46	0.44	0.42	0.33	0.23	0.38	0.27	0.42	0.36	0.31	0.29	

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月1日	11月5日	12月2日	1月6日	2月17日	3月3日	
病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	不検出												
無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
消毒 副生成物	ベンゼン	0.01mg/L以下													
	塩素酸	0.6mg/L以下													
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下													
	臭素酸	0.01mg/L以下													
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下													
着色	プロモホルム	0.09mg/L以下													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
味	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	銅及びその化合物	1mg/L以下													
着色	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	塩化物イオン	200mg/L以下	1.8	1.7	2.5	1.6	1.7	3.2	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下													
	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
	ジオキシベンゼン	0.00001mg/L以下													
カビ臭	2-メチルイソボルネオール (2-MIB)	0.00001mg/L以下													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	フェノール類	0.005mg/L以下													
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3	
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	7.4	
	味	異常でないこと	異常なし												
	臭気	異常でないこと	異常なし												
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1											
	大腸菌	検出されないこと													
嫌気性芽胞菌	検出されないこと														
クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと														
水温		9.1	13.5	15.0	17.6	20.7	21.7	19.7	15.1	10.4	5.4	3.7	4.0		
残留塩素	0.1mg/l 以上	0.28	0.33	0.31	0.31	0.17	0.13	0.24	0.20	0.22	0.23	0.28	0.22		

	検査項目	採水月日													
		基準値	4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月1日	11月5日	12月2日	1月6日	2月17日	3月3日	
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出												
無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
	ジス-1,2-ジオキサチン及びトランス-1,2-ジオキサチン	0.04mg/L以下													
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
消毒副生成物	ベンゼン	0.01mg/L以下													
	塩素酸	0.6mg/L以下													
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
	クロロホルム	0.06mg/L以下													
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
	臭素酸	0.01mg/L以下													
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
着色	プロモホルム	0.09mg/L以下													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下													
味	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下													
	銅及びその化合物	1mg/L以下													
着色	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下													
味	塩化物イオン	200mg/L以下	1.6	1.5	1.7	1.5	1.6	2.0	1.5	1.5	1.4	1.6	1.8	1.7	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下													
	蒸発残留物	500mg/L以下													
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
	ジオスミン	0.00001mg/L以下													
カビ臭	2-メチルイソボルネオール (2-MIB)	0.00001mg/L以下													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
臭気	フェノール類	0.005mg/L以下													
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3 未満	0.3	0.3 未満										
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3
	味	異常でないこと	異常なし												
	臭気	異常でないこと	異常なし												
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満							
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1	0.1 未満										
健康に関する項目	大腸菌	検出されないこと													
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと													
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと													
	水温		11.0	14.2	15.4	17.4	20.4	20.1	17.4	13.9	10.5	7.0	6.4	7.2	
	残留塩素	0.1mg/l 以上	0.37	0.37	0.35	0.23	0.33	0.30	0.35	0.32	0.33	0.27	0.26	0.20	

	検査項目	採水月日												
		4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月1日	11月5日	12月2日	1月6日	2月17日	3月3日	
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	160											
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満											
		水銀及びその化合物	0.00005 未満											
		セレン及びその化合物	0.001 未満											
		鉛及びその化合物	0.001 未満											
		ヒ素及びその化合物	0.001 未満											
		六価クロム化合物	0.002 未満											
		亜硝酸態窒素	0.004 未満											
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満											
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 未満											
		フッ素及びその化合物	0.08 未満											
	ホウ素及びその化合物	0.10 未満												
	一般有機物	四塩化炭素	0.0002 未満											
		1,4-ジオキサン	0.005 未満											
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満											
		ジクロロメタン	0.002 未満											
		テトラクロロエチレン	0.001 未満											
		トリクロロエチレン	0.001 未満											
	消毒 副生成物	ベンゼン	0.001 未満											
		塩素酸												
		クロロ酢酸												
		クロロホルム												
		ジクロロ酢酸												
		ジブロモクロロメタン												
		臭素酸												
		総トリハロメタン												
		トリクロロ酢酸												
		プロモジクロロメタン												
		ブロモホルム												
		ホルムアルデヒド												
性状に 関連する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	0.10 未満											
		アルミニウム及びその化合物	0.02 未満											
		鉄及びその化合物	0.03 未満											
		銅及びその化合物	0.10 未満											
	味	ナトリウム及びその化合物	3.9											
	着色	マンガン及びその化合物	0.005 未満											
		塩化物イオン	1.4											
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33											
	味	蒸発残留物	66											
		陰イオン界面活性剤	0.02 未満											
	カビ臭	ジェオスミン	0.000001未満											
		2-メチルイソボルネオール (2-MIB)	0.000001											
	発泡	非イオン界面活性剤	0.005 未満											
	臭気	フェノール類	0.0005 未満											
		有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5											
基礎的性状	pH値	7.1												
	味													
	臭気	異常なし												
	色度	2.2												
	濁度	0.2												
大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出		
嫌気性芽胞菌	2	3	3	26	0	0	0	1	0	0	0	1		
クリプト・ジアルジア原虫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
水温	9.2	11.0	11.9	14.8	17.4	18.5	14.2	11.1	7.0	3.8	4.4	4.7		
残留塩素														

（備考）浄水前なので、水道法で規定する基準は適用されません。

	検査項目	採水月日													
		4月	5月7日	6月	7月	8月5日	9月	10月	11月5日	12月	1月	2月17日	3月		
健康に 関連する 項目	病原生物の代替指標	一般細菌	1												
	無機物/重金属	大腸菌	不検出												
		カドミウム及びその化合物	0.0003 未満												
		水銀及びその化合物	0.00005 未満												
		セレン及びその化合物	0.001 未満												
		鉛及びその化合物	0.001 未満												
		ヒ素及びその化合物	0.005												
		六価クロム化合物	0.002 未満												
		亜硝酸態窒素	0.004 未満												
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 未満												
	フッ素及びその化合物	0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	0.10 未満													
	一般有機物	四塩化炭素	0.0002 未満												
		1,4-ジオキサン	0.005 未満												
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満												
		ジクロロメタン	0.002 未満												
		テトラクロロエチレン	0.001 未満												
		トリクロロエチレン	0.001 未満												
	消毒副生成物	ベンゼン	0.001 未満												
		塩素酸													
		クロロ酢酸													
		クロロホルム													
		ジクロロ酢酸													
		ジブロモクロロメタン													
		臭素酸													
		総トリハロメタン													
		トリクロロ酢酸													
		プロモジクロロメタン													
		ブロモホルム													
ホルムアルデヒド															
性状に 関する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	0.10 未満												
		アルミニウム及びその化合物	0.02 未満												
		鉄及びその化合物	0.03 未満												
		銅及びその化合物	0.10 未満												
	味	ナトリウム及びその化合物	7.3												
		マンガン及びその化合物	0.005 未満												
	味	塩化物イオン	3.3												
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	36												
		蒸発残留物	88												
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.02 未満												
		ジェオスミン	0.000001未満												
	カビ臭	2-メチルイソボルネオール (2-MIB)	0.000001未満												
		非イオン界面活性剤	0.005 未満												
	臭気	フェノール類	0.0005 未満												
		有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満												
基礎的性状	pH値	6.8													
	味														
	臭気	異常なし													
	色度	0.7													
	濁度	0.1 未満													
	大腸菌	不検出							不検出				不検出		
嫌気性芽胞菌	0							0				0			
クリプト・ジアルジア原虫	0							0				0			
水温	11.3							16.8				14.4	6.4		
残留塩素															

（備考）浄水前なので、水道法で規定する基準は適用されません。