赤川水源（湧水）　【浄水】　　採水場所：新湯公衆トイレ　　［採水場所(図1)　○３１］　　地点番号４０　　【令和6(2024)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月1日	11月5日	12月2日	1月6日	2月17日	3月3日
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 未満							
		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004 未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.0 未満							
		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 未満							
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.10 未満							
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
		1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 未満							
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					0.004 未満							
		ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.07			0.06 未満	
		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.002			0.001			0.001 未満	
		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満							
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	
		銅及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満							
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					2.1							
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
	味	塩化物イオン	200mg/L以下	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		24			16			18			20	
		蒸発残留物	500mg/L以下		46			52			42			56	
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
		2-メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005 未満							
	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		6.3	13.1	15.1	17.4	22.3	21.2	19.5	13.8	8.2	3.7	3.2	2.3
		残留塩素	0.1mg/Ｌ以上	0.34	0.30	0.34	0.26	0.17	0.34	0.31	0.23	0.26	0.25	0.20	0.21

赤川水源（湧水）　【原水】　　採水場所：新湯配水池　　［採水場所(図1)　□８］　　地点番号３８　　【令和6(2024)年度】

		採水月日 / 検査項目	4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月1日	11月5日	12月2日	1月6日	2月17日	3月3日
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌		16										
		大腸菌		検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物		0.0003 未満										
		水銀及びその化合物		0.00005 未満										
		セレン及びその化合物		0.001 未満										
		鉛及びその化合物		0.001 未満										
		ヒ素及びその化合物		0.001 未満										
		六価クロム化合物		0.002 未満										
		亜硝酸態窒素		0.004 未満										
		シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 未満										
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.0 未満										
		フッ素及びその化合物		0.08 未満										
		ホウ素及びその化合物		0.10 未満										
	一般有機物	四塩化炭素		0.0002 未満										
		1,4－ジオキサン		0.005 未満										
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.004 未満										
		ジクロロメタン		0.002 未満										
		テトラクロロエチレン		0.001 未満										
		トリクロロエチレン		0.001 未満										
		ベンゼン		0.001 未満										
	消毒副生成物	塩素酸												
		クロロ酢酸												
		クロロホルム												
		ジクロロ酢酸												
		ジブロモクロロメタン												
		臭素酸												
		総トリハロメタン												
		トリクロロ酢酸												
		ブロモジクロロメタン												
		ブロモホルム												
		ホルムアルデヒド												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物		0.10 未満										
		アルミニウム及びその化合物		0.02 未満										
		鉄及びその化合物		0.03 未満										
		銅及びその化合物		0.10 未満										
	味	ナトリウム及びその化合物		2.0 未満										
	着色	マンガン及びその化合物		0.005 未満										
	味	塩化物イオン		1.0 未満										
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）		26										
		蒸発残留物		50										
	発泡	陰イオン界面活性剤		0.02 未満										
	カビ臭	ジェオスミン		0.000001未満										
		2-メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）		0.000001未満										
	発泡	非イオン界面活性剤		0.005 未満										
	臭気	フェノール類		0.0005 未満										
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）		0.3 未満										
	基礎的性状	ｐＨ値		6.9										
		味												
		臭気		異常なし										
		色度		0.5 未満										
		濁度		0.1 未満										
		大腸菌	不検出	検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		クリプト・ジアルジア原虫		0			0			0			0	
		水温	6.6	9.2	9.9	11.6	13.8	13.3	12.5	10.3	7.5	4.8	4.3	4.1
		残留塩素												

（備考）浄水前なので、水道法で規定する基準は適用されません。

新湯取水井水源（深井戸）【原水】採水場所：新湯ポンプ室　　［採水場所(図1)　□９］　　地点番号３９　　【令和6(2024)年度】

		検査項目＼採水月日	4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月1日	11月5日	12月2日	1月6日	2月17日	3月3日
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌		0										
		大腸菌		不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物		0.0003 未満										
		水銀及びその化合物		0.00005 未満										
		セレン及びその化合物		0.001 未満										
		鉛及びその化合物		0.001 未満										
		ヒ素及びその化合物		0.001 未満										
		六価クロム化合物		0.002 未満										
		亜硝酸態窒素		0.004 未満										
		シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 未満										
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.0 未満										
		フッ素及びその化合物		0.08 未満										
		ホウ素及びその化合物		0.10 未満										
	一般有機物	四塩化炭素		0.0002 未満										
		1,4－ジオキサン		0.005 未満										
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.004 未満										
		ジクロロメタン		0.002 未満										
		テトラクロロエチレン		0.001 未満										
		トリクロロエチレン		0.001 未満										
		ベンゼン		0.001 未満										
	消毒副生成物	塩素酸												
		クロロ酢酸												
		クロロホルム												
		ジクロロ酢酸												
		ジブロモクロロメタン												
		臭素酸												
		総トリハロメタン												
		トリクロロ酢酸												
		ブロモジクロロメタン												
		ブロモホルム												
		ホルムアルデヒド												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物		0.10 未満										
		アルミニウム及びその化合物		0.03										
		鉄及びその化合物		0.49										
		銅及びその化合物		0.10 未満										
	味	ナトリウム及びその化合物		3.6										
	着色	マンガン及びその化合物		0.005 未満										
	味	塩化物イオン		1.3										
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）		30										
		蒸発残留物		74										
	発泡	陰イオン界面活性剤		0.02 未満										
	カビ臭	ジェオスミン		0.000001未満										
		2-メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）		0.000001未満										
	発泡	非イオン界面活性剤		0.005 未満										
	臭気	フェノール類		0.0005 未満										
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）		0.3 未満										
	基礎的性状	ｐＨ値		7.2										
		味												
		臭気		異常なし										
		色度		2.0										
		濁度		0.9										
		大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		クリプト・ジアルジア原虫					0							
		水温	9.8	9.9	10.1	10.5	10.1	10.4	10.3	10.0	9.8	9.8	9.8	9.7
		残留塩素												

（備考）浄水前なので、水道法で規定する基準は適用されません。