箒川水源（浅井戸）【浄水】　採水場所：宇都野８３０地先　［採水場所(図1)　〇Ｓ１８］　地点番号５１　【令和7(2025)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.002							
		六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 未満							
		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004 未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.1							
		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 未満							
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.10 未満							
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
		1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 未満							
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					0.004 未満							
		ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満							
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	
		銅及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満							
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					9.2							
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
	味	塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	4.3	4.7	4.8	5.1	4.7	3.8	3.6	3.5	3.6	3.5	3.7
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		41			44			44			42	
		蒸発残留物	500mg/L以下		120			110			110			110	
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
		2 - メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005 未満							
	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		11.8	14.8	16.3	20.1	21.9	22.6	20.2	16.4	14.4	11.3	9.6	11.0
		残留塩素	0.1mg/ｌ以上	0.17	0.14	0.15	0.17	0.22	0.14	0.18	0.19	0.13	0.17	0.14	0.16

箒川水源（浅井戸）【原水】　採水場所：宇都野ポンプ室　［採水場所(図1)　□１２］　地点番号５０　【令和7(2025)年度】

		採水月日 / 検査項目	採水月日 / 単位	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	個/mL		28			7			5			0	
		大腸菌	—		検出			検出			不検出			不検出	
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	
		水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満	
		セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		鉛及びその化合物	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.002	
		六価クロム化合物	mg/L		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
		亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.1			1.2			1.2			1.0 未満	
		フッ素及びその化合物	mg/L		0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満	
		ホウ素及びその化合物	mg/L		0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満	
	一般有機物	四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満	
		1,4－ジオキサン	mg/L		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
		ジクロロメタン	mg/L		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
		テトラクロロエチレン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		トリクロロエチレン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ベンゼン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L												
		クロロ酢酸	mg/L												
		クロロホルム	mg/L												
		ジクロロ酢酸	mg/L												
		ジブロモクロロメタン	mg/L												
		臭素酸	mg/L												
		総トリハロメタン	mg/L												
		トリクロロ酢酸	mg/L												
		ブロモジクロロメタン	mg/L												
		ブロモホルム	mg/L												
		ホルムアルデヒド	mg/L												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満	
		アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
		鉄及びその化合物	mg/L		0.03 未満			0.03 未満			0.03			0.03 未満	
		銅及びその化合物	mg/L		0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満	
	味	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.3			8.2			7.4			7.0	
	着色	マンガン及びその化合物	mg/L		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
	味	塩化物イオン	mg/L		4.2			4.9			3.6			3.5	
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		42			42			42			40	
		蒸発残留物	mg/L		120			110			110			120	
	発泡	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
	カビ臭	ジェオスミン	mg/L		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	
		2－メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	mg/L		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	
	発泡	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
	臭気	フェノール類	mg/L		0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満	
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L		0.3 未満			0.3 未満			0.3 未満			0.3 未満	
	基礎的性状	ｐＨ値	—		6.5			6.4			6.5			6.6	
		味	—												
		臭気	—		異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
		色度	度		0.5 未満			0.5 未満			0.5 未満			0.5 未満	
		濁度	度		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
		大腸菌	—	不検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		クリプト・ジアルジア原虫	個/10L		0			0			0			0	
		水温	℃	14.2	14.7	15.4	16.4	17.1	16.7	16.1	15.2	14.9	14.7	14.3	14.7
		残留塩素	mg/L												

（備考）浄水前なので、水道法で規定する基準は適用されません。