

[illegible]

[illegible]

	検査項目	基準値 採水月日	4月8日																		
健康 に 関 連 す る 項 目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0																	
		大腸菌	検出されないこと	不検出																	
	無機物 / 重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																		
		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																		
		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																		
		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																		
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																		
		六価クロム化合物	0.02mg/L以下																		
		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																		
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																		
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																		
		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																		
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																			
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下																		
		1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下																		
		トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下																		
		ジクロロメタン	0.02mg/L以下																		
		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																		
		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																		
	消毒 副生成物	ベンゼン	0.01mg/L以下																		
		塩素酸	0.6mg/L以下																		
		クロロ酢酸	0.02mg/L以下																		
		クロロホルム	0.06mg/L以下																		
		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																		
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																		
		臭素酸	0.01mg/L以下																		
		総トリハロメタン	0.1mg/L以下																		
		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																		
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																		
ブロモホルム		0.09mg/L以下																			
ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下																			
性 状 に 関 す る 項 目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下																		
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																		
		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																		
		銅及びその化合物	1mg/L以下																		
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																		
		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																		
	味	塩化物イオン	200mg/L以下	3.9																	
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																		
		蒸発残留物	500mg/L以下																		
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																		
		ジェオスミン	0.00001mg/L以下																		
	カビ臭	2-メチルインボルネオール（2-MIB）	0.00001mg/L以下																		
		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																		
	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下																		
		有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3 未満																	
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.0																	
		味	異常でないこと	異常なし																	
		臭気	異常でないこと	異常なし																	
		色度	5度以下	0.5 未満																	
		濁度	2度以下	0.1 未満																	
	大腸菌	検出されないこと																			
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと																			
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと																			
	水温		14.7																		
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.22																		

[illegible]

		採水月日	4月8日											
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	検査項目												
		一般細菌												
		大腸菌												
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物												
		水銀及びその化合物												
		セレン及びその化合物												
		鉛及びその化合物												
		ヒ素及びその化合物												
		六価クロム化合物												
		亜硝酸態窒素												
		シアン化物イオン及び塩化シアン												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
		フッ素及びその化合物												
		ホウ素及びその化合物												
	一般有機物	四塩化炭素												
		1,4－ジオキサン												
		シス-1,2-ジ クロロエチン及びトランス-1,2-ジ クロロエチン												
		ジクロロメタン												
		テトラクロロエチレン												
		トリクロロエチレン												
	消毒 副生成物	ベンゼン												
		塩素酸												
		クロロ酢酸												
		クロロホルム												
		ジクロロ酢酸												
		ジブロモクロロメタン												
		臭素酸												
		総トリハロメタン												
		トリクロロ酢酸												
		ブロモジクロロメタン												
		ブロモホルム												
		ホルムアルデヒド												
性状に 関する 項目	着色	亜鉛及びその化合物												
		アルミニウム及びその化合物												
		鉄及びその化合物												
		銅及びその化合物												
	味	ナトリウム及びその化合物												
	着色	マンガン及びその化合物												
		塩化物イオン												
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）												
	味	蒸発残留物												
		陰イオン界面活性剤												
	発泡	ジェオスミン												
		2－メチルイソボルネオール（2-MIB）												
	発泡	非イオン界面活性剤												
		フェノール類												
	臭気	有機物（全有機炭素（TOC）の量）												
	味	pH値												
		臭気												
		色度												
		濁度												
		大腸菌	検出											
	基礎的性状	嫌気性芽胞菌	0											
		クリプト・ジアルジア原虫												
		水温	7.6											
		残留塩素												

（備考）浄水前なので、水道法で規定する基準は適用されません。