県営北那須用水（浄水受水）　【浄水】　　採水場所：三区町防災コミュニティ消防センター　　［採水場所(図1) ○Ｎ１］　　地点番号２４　　【令和7(2025)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月8日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 未満							
		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004 未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.0 未満							
		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 未満							
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.10 未満							
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
		1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 未満							
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					0.004 未満							
		ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.08			0.06 未満			0.06 未満	
		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.005			0.007			0.006			0.002	
		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.008			0.009			0.008			0.004 未満	
		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.005			0.006			0.003 未満	
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.002			0.002			0.001	
		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満							
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	
		銅及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満							
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					7.3							
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
	味	塩化物イオン	200mg/L以下	3.4	3.2	3.3	3.6	5.2	4.0	4.5	3.9	3.9	3.9	4.2	4.2
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		27			28			36			39	
		蒸発残留物	500mg/L以下		81			87			88			100	
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
		2 - メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005 未満							
	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		9.3	13.6	16.0	20.3	22.4	24.0	22.0	15.7	12.9	8.3	6.0	7.9
		残留塩素	0.1mg/L以上	0.33	0.31	0.25	0.18	0.24	0.28	0.28	0.27	0.31	0.28	0.34	0.32

県営北那須用水（浄水受水）　【浄水】　　採水場所：三島防災コミュニティ消防センター　　［採水場所(図1) ○Ｎ２］　　地点番号２５　　【令和7(2025)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月8日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
		1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下												
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
		ベンゼン	0.01mg/L以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/L以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
		クロロホルム	0.06mg/L以下												
		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
		臭素酸	0.01mg/L以下												
		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
		銅及びその化合物	1mg/L以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
	味	塩化物イオン	200mg/L以下	3.7	3.5	3.7	3.8	5.4	4.4	4.7	4.0	4.4	4.4	4.3	4.3
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
		蒸発残留物	500mg/L以下												
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
		2－メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	0.00001mg/L以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下												
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/L以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
	基礎的性状	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
		濁度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		11.7	16.7	17.9	24.3	26.6	26.5	22.9	16.4	13.0	9.4	7.0	9.7
		残留塩素	0.1mg/L以上	0.28	0.28	0.31	0.34	0.37	0.28	0.33	0.31	0.40	0.27	0.37	0.35

県営北那須用水（浄水受水）　【浄水】　　採水場所：大山公民館　　［採水場所(図1) ○Ｎ３］　　地点番号２６　　【令和7(2025)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月8日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
		1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下												
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
		ベンゼン	0.01mg/L以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/L以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
		クロロホルム	0.06mg/L以下												
		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
		臭素酸	0.01mg/L以下												
		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
		銅及びその化合物	1mg/L以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
	味	塩化物イオン	200mg/L以下	3.9	3.9	4.1	4.2	5.5	4.6	5.0	4.3	4.8	4.8	4.6	4.6
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
		蒸発残留物	500mg/L以下												
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
		2－メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	0.00001mg/L以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下												
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/L以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3	0.3　未満	0.3　未満	0.3	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
	基礎的性状	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1 (18℃)	7.1	7.1	7.0
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
		濁度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		14.7	20.4	22.0	24.3	26.4	27.3	23.6	17.2	13.9	9.8	9.4	11.0
		残留塩素	0.1mg/L以上	0.22	0.16	0.26	0.24	0.25	0.25	0.31	0.30	0.20	0.19	0.15	0.12

県営北那須用水（浄水受水）　【浄水】　　採水場所：南公民館　　［採水場所(図1) ○Ｎ４］　　地点番号２７　　【令和7(2025)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月8日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 未満							
		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004 未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.0 未満							
		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 未満							
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.10 未満							
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
		1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 未満							
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					0.004 未満							
		ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.003			0.004			0.004			0.001	
		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.005			0.006			0.006			0.004 未満	
		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003			0.003			0.003 未満	
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.001 未満	
		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満							
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	
		銅及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満							
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					7.0							
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
	味	塩化物イオン	200mg/L以下	3.9	4.0	4.0	4.2	5.5	4.5	5.0	4.4	4.8	4.7	4.6	4.7
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		26			30			36			41	
		蒸発残留物	500mg/L以下		71			91			84			99	
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
		2－メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005 未満							
	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		12.2	16.5	18.4	23.4	25.4	26.5	23.1	16.1	12.5	8.6	6.5	9.1
		残留塩素	0.1mg/L以上	0.21	0.23	0.22	0.22	0.24	0.25	0.29	0.28	0.27	0.24	0.28	0.26

那珂川水源（表流水）　【原水】　　採水場所：千本松浄水場着水井　　［採水場所(図1) □４］　　地点番号２３　　【令和7(2025)年度】

		採水月日 / 検査項目	採水月日 / 単位	4月8日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	個/mL		170			840			170			430	
		大腸菌	―		検出			検出			検出			検出	
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	
		水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満	
		セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		鉛及びその化合物	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		六価クロム化合物	mg/L		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
		亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満			1.0 未満	
		フッ素及びその化合物	mg/L		0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満	
		ホウ素及びその化合物	mg/L		0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満	
	一般有機物	四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満	
		1,4－ジオキサン	mg/L		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
		ジクロロメタン	mg/L		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
		テトラクロロエチレン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		トリクロロエチレン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
		ベンゼン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L												
		クロロ酢酸	mg/L												
		クロロホルム	mg/L												
		ジクロロ酢酸	mg/L												
		ジブロモクロロメタン	mg/L												
		臭素酸	mg/L												
		総トリハロメタン	mg/L												
		トリクロロ酢酸	mg/L												
		ブロモジクロロメタン	mg/L												
		ブロモホルム	mg/L												
		ホルムアルデヒド	mg/L												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満	
		アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.06			0.08			0.03			0.02	
		鉄及びその化合物	mg/L		0.03 未満			0.04			0.03 未満			0.03 未満	
		銅及びその化合物	mg/L		0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満			0.10 未満	
	味	ナトリウム及びその化合物	mg/L		4.1			4.9			3.4			6.7	
	着色	マンガン及びその化合物	mg/L		0.005 未満			0.012			0.005 未満			0.005 未満	
	味	塩化物イオン	mg/L		1.8			2.0			1.1			2.6	
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		24			31			33			42	
		蒸発残留物	mg/L		94			93			64			95	
	発泡	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
	カビ臭	ジェオスミン	mg/L		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	
		2-メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	mg/L		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	
	発泡	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
	臭気	フェノール類	mg/L		0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満	
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L		0.3			0.5			0.4			0.4	
	基礎的性状	ｐＨ値	―		7.2			7.3			7.2			7.2	
		味	―												
		臭気	―		異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
		色度	度		1.0			2.8			1.0			0.5	
		濁度	度		0.5			2.1			0.3			0.3	
		大腸菌	―	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	4	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1
		クリプト・ジアルジア原虫	個/10L		0			0			0			0	
		水温	℃	7.6	11.4	13.2	18.7	20.2	21.2	17.6	11.3	9.3	5.0	3.0	6.6
		残留塩素	mg/L												

（備考）浄水前なので、水道法で規定する基準は適用されません。