那珂川水源（表流水）　【浄水】　　採水場所：寺子１０５０地先　　[採水場所(図1) ○K3]　　地点番号４　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日						
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	1	0	0	0						
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 未満							
		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004 未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満							
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.0 未満							
		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 未満							
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.10 未満							
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
		1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 未満							
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					0.004 未満							
		ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満							
		ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満							
		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満							
		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.004			0.005							
		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満							
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満							
		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満							
		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.006			0.007							
		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満							
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.002							
		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満							
		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満							
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満							
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02			0.03							
		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03 未満			0.03 未満							
		銅及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満							
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6.5							
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
	味	塩化物イオン	200mg/L以下	4.9	4.9	4.5	5.1	4.2	5.4						
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		39			51							
		蒸発残留物	500mg/L以下		75			86							
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
		2・メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005 未満							
	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/L以下	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満						
	基礎的性状	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7						
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		13.2	18.0	21.1	22.3	24.9	24.5						
		残留塩素	0.1mg/ｌ以上	0.19	0.28	0.24	0.19	0.29	0.22						

那珂川水源（表流水）　【原水】　　採水場所：鳥野目浄水場着水井　　［採水場所(図1) □１］　　地点番号１　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 単位	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月15日						
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	個/mL		270			1100							
		大腸菌	―		検出			検出							
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満			0.0003 未満							
		水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満			0.00005 未満							
		セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
		鉛及びその化合物	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
		ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
		六価クロム化合物	mg/L		0.002 未満			0.002 未満							
		亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満			0.004 未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.0 未満			1.0 未満							
		フッ素及びその化合物	mg/L		0.08 未満			0.08 未満							
		ホウ素及びその化合物	mg/L		0.10 未満			0.10 未満							
	一般有機物	四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満			0.0002 未満							
		1,4－ジオキサン	mg/L		0.005 未満			0.005 未満							
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.004 未満			0.004 未満							
		ジクロロメタン	mg/L		0.002 未満			0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
		トリクロロエチレン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L		0.000005未満										
		ベンゼン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L												
		クロロ酢酸	mg/L												
		クロロホルム	mg/L												
		ジクロロ酢酸	mg/L												
		ジブロモクロロメタン	mg/L												
		臭素酸	mg/L												
		総トリハロメタン	mg/L												
		トリクロロ酢酸	mg/L												
		ブロモジクロロメタン	mg/L												
		ブロモホルム	mg/L												
		ホルムアルデヒド	mg/L												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.10 未満			0.10 未満							
		アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.04			0.03							
		鉄及びその化合物	mg/L		0.03 未満			0.03 未満							
		銅及びその化合物	mg/L		0.10 未満			0.10 未満							
	味	ナトリウム及びその化合物	mg/L		5.9			5.5							
	着色	マンガン及びその化合物	mg/L		0.008			0.008							
	味	塩化物イオン	mg/L		3.1			2.7							
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		40			47							
		蒸発残留物	mg/L		65			92							
	発泡	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満			0.02 未満							
	カビ臭	ジェオスミン	mg/L		0.000001未満			0.000001未満							
		2－メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	mg/L		0.000001未満			0.000001未満							
	発泡	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005 未満			0.005 未満							
	臭気	フェノール類	mg/L		0.0005 未満			0.0005 未満							
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L		0.5			0.4							
	基礎的性状	ｐＨ値	―		7.5			7.5							
		味	―												
		臭気	―		異常なし			異常なし							
		色度	度		1.0			1.1							
		濁度	度		0.6			0.4							
		大腸菌	―	検出	検出	検出	検出	検出	検出						
		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	1	4	2	80						
		クリプト・ジアルジア原虫	個/10L		0			0							
		水温	℃	8.3	14.8	15.3	16.4	17.8	17.3						
		残留塩素	mg/L												

（備考）浄水前なので、水道法で規定する基準は適用されません。

鳥野目第３水源（浅井戸）【原水】　採水場所：鳥野目浄水場　［採水場所(図1) □１］　地点番号２　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 単位	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日						
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	個/mL		0			89							
		大腸菌	―		不検出			不検出							
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満			0.0003 未満							
		水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満			0.00005 未満							
		セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
		鉛及びその化合物	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
		ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
		六価クロム化合物	mg/L		0.002 未満			0.002 未満							
		亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満			0.004 未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		3.0			2.8							
		フッ素及びその化合物	mg/L		0.08 未満			0.08 未満							
		ホウ素及びその化合物	mg/L		0.10 未満			0.10 未満							
	一般有機物	四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満			0.0002 未満							
		1,4－ジオキサン	mg/L		0.005 未満			0.005 未満							
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.004 未満			0.004 未満							
		ジクロロメタン	mg/L		0.002 未満			0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
		トリクロロエチレン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L		0.000034			0.000026							
		ベンゼン	mg/L		0.001 未満			0.001 未満							
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L												
		クロロ酢酸	mg/L												
		クロロホルム	mg/L												
		ジクロロ酢酸	mg/L												
		ジブロモクロロメタン	mg/L												
		臭素酸	mg/L												
		総トリハロメタン	mg/L												
		トリクロロ酢酸	mg/L												
		ブロモジクロロメタン	mg/L												
		ブロモホルム	mg/L												
		ホルムアルデヒド	mg/L												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.10 未満			0.10 未満							
		アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02 未満			0.02 未満							
		鉄及びその化合物	mg/L		0.07			0.03 未満							
		銅及びその化合物	mg/L		0.10 未満			0.10 未満							
	味	ナトリウム及びその化合物	mg/L		11			10							
	着色	マンガン及びその化合物	mg/L		0.005 未満			0.005 未満							
	味	塩化物イオン	mg/L		9.8			9.5							
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		100			130							
		蒸発残留物	mg/L		160			190							
	発泡	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満			0.02 未満							
	カビ臭	ジェオスミン	mg/L		0.000001未満			0.000001未満							
		2・メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	mg/L		0.000001未満			0.000001未満							
	発泡	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005 未満			0.005 未満							
	臭気	フェノール類	mg/L		0.0005 未満			0.0005 未満							
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L		0.3 未満			0.3 未満							
	基礎的性状	ｐＨ値	―		6.7			6.8							
		味	―												
		臭気	―		異常なし			異常なし							
		色度	度		0.5 未満			0.5 未満							
		濁度	度		0.1 未満			0.1 未満							
		大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0	0	0	0						
		クリプト・ジアルジア原虫	個/10L		0			0							
		水温	℃	12.6	13.3	14.2	14.9	15.5	15.4						
		残留塩素	mg/L												

鳥野目地下水（深井戸）　【原水】　　採水場所：鳥野目浄水場　　［採水場所(図1) □１］　　地点番号３　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 単位	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日						
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	個/mL		0										
		大腸菌	―		不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満										
		水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満										
		セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満										
		鉛及びその化合物	mg/L		0.001 未満										
		ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満										
		六価クロム化合物	mg/L		0.002 未満										
		亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満										
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満										
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		3.7										
		フッ素及びその化合物	mg/L		0.08 未満										
		ホウ素及びその化合物	mg/L		0.10 未満										
	一般有機物	四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満										
		1,4－ジオキサン	mg/L		0.005 未満										
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.004 未満										
		ジクロロメタン	mg/L		0.002 未満										
		テトラクロロエチレン	mg/L		0.001 未満										
		トリクロロエチレン	mg/L		0.001 未満										
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L		0.000033			0.000031							
		ベンゼン	mg/L		0.001 未満										
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L												
		クロロ酢酸	mg/L												
		クロロホルム	mg/L												
		ジクロロ酢酸	mg/L												
		ジブロモクロロメタン	mg/L												
		臭素酸	mg/L												
		総トリハロメタン	mg/L												
		トリクロロ酢酸	mg/L												
		ブロモジクロロメタン	mg/L												
		ブロモホルム	mg/L												
		ホルムアルデヒド	mg/L												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.10 未満										
		アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02 未満										
		鉄及びその化合物	mg/L		0.04										
		銅及びその化合物	mg/L		0.10 未満										
	味	ナトリウム及びその化合物	mg/L		11										
	着色	マンガン及びその化合物	mg/L		0.005 未満										
	味	塩化物イオン	mg/L		11										
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		110										
		蒸発残留物	mg/L		170										
	発泡	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満										
	カビ臭	ジェオスミン	mg/L		0.000001未満										
		2-メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	mg/L		0.000001未満										
	発泡	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005 未満										
	臭気	フェノール類	mg/L		0.0005 未満										
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L		0.3 未満										
	基礎的性状	ｐＨ値	―		6.7										
		味	―												
		臭気	―		異常なし										
		色度	度		0.5 未満										
		濁度	度		0.1 未満										
		大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0	0	0	0						
		クリプト・ジアルジア原虫	個/10L					0							
		水温	℃	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6	14.7						
		残留塩素	mg/L												