ウトウ沢取水堰（伏流水）【浄水】　　採水場所：温泉第２配湯所　　［採水場所(図1)　〇Ｓ１］　　地点番号３２　　【令和8(2026)年度】

| | | 検査項目 | 採水月日 / 基準値 | 4月6日 | 5月11日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 9月7日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関連する項目 | 病原生物の代替指標 | 一般細菌 | 100 個/mL以下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| | 無機物/重金属 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | 0.0003 未満 | | | | | | | |
| | | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | 0.00005 未満 | | | | | | | |
| | | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001 未満 | | | | | | | |
| | | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001 未満 | | | | | | | |
| | | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001 未満 | | | | | | | |
| | | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | 0.002 未満 | | | | | | | |
| | | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | | | 0.004 未満 | | | | | | | |
| | | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | | | | | |
| | | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | | | 1.0 未満 | | | | | | | |
| | | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | 0.08 未満 | | | | | | | |
| | | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | 0.10 未満 | | | | | | | |
| | 一般有機物 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | 0.0002 未満 | | | | | | | |
| | | 1,4－ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | 0.005 未満 | | | | | | | |
| | | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | | | 0.004 未満 | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | 0.002 未満 | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001 未満 | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001 未満 | | | | | | | |
| | | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 | | 0.000005未満 | | | 0.000005未満 | | | | | | | |
| | | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001 未満 | | | | | | | |
| | 消毒副生成物 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | 0.06 未満 | | | 0.06 未満 | | | | | | | |
| | | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | 0.002 未満 | | | 0.002 未満 | | | | | | | |
| | | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | 0.005 | | | 0.011 | | | | | | | |
| | | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | 0.005 | | | 0.005 | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | | | | | |
| | | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | | | | | |
| | | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | 0.005 | | | 0.012 | | | | | | | |
| | | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | 0.006 | | | 0.010 | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | 0.001 未満 | | | 0.002 | | | | | | | |
| | | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | | | | | |
| | | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | 0.008 未満 | | | 0.008 未満 | | | | | | | |
| 性状に関する項目 | 着色 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | | | | | 0.10 未満 | | | | | | | |
| | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | 0.02 未満 | | | 0.02 未満 | | | | | | | |
| | | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | 0.03 未満 | | | 0.03 未満 | | | | | | | |
| | | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | | | | | 0.10 未満 | | | | | | | |
| | 味 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | 4.4 | | | | | | | |
| | 着色 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | 0.005 未満 | | | | | | | |
| | 味 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | | | | | | |
| | | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | 36 | | | | | | | |
| | | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | 61 | | | | | | | |
| | 発泡 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | 0.02 未満 | | | | | | | |
| | カビ臭 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | 0.000001未満 | | | | | | | |
| | | 2・メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ） | 0.00001mg/L以下 | | | | | 0.000001未満 | | | | | | | |
| | 発泡 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | 0.005 未満 | | | | | | | |
| | 臭気 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | 0.0005 未満 | | | | | | | |
| | 味 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | | | | | | |
| | 基礎的性状 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | | | | | | |
| | | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| | | 色度 | 5度以下 | 0.7 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 1.0 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | | | | | | |
| | | 濁度 | 2度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | | | | | | |
| | | 大腸菌 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | |
| | | クリプト・ジアルジア原虫 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | |
| | | 水温 | | 11.5 | 12.9 | 19.8 | 20.8 | 23.6 | 22.4 | | | | | | |
| | | 残留塩素 | 0.1mg/ｌ以上 | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.28 | 0.45 | 0.53 | | | | | | |

ウトウ沢取水堰（伏流水）　【浄水】　　採水場所：箱の森プレイパーク　　［採水場所(図1)　〇Ｓ２］　　地点番号３３　　【令和8(2026)年度】

| | | 検査項目 | 採水月日 / 基準値 | 4月6日 | 5月11日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 9月7日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関連する項目 | 病原生物の代替指標 | 一般細菌 | 100 個/mL以下 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| | 無機物/重金属 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 一般有機物 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,4－ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 消毒副生成物 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 性状に関する項目 | 着色 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 味 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 着色 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 味 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | | | | | | |
| | | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | カビ臭 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2・メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ） | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 味 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 3mg/L以下 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | | | | | | |
| | 基礎的性状 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| | | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| | | 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | | | | | | |
| | | 濁度 | 2度以下 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| | | 大腸菌 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | |
| | | クリプト・ジアルジア原虫 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | |
| | | 水温 | | 9.6 | 13.0 | 16.1 | 17.6 | 20.3 | 20.0 | | | | | | |
| | | 残留塩素 | 0.1mg/ｌ以上 | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.39 | | | | | | |

尾頭沢水源（湧水）ウトウ沢取水堰（伏流水）【浄水】　採水場所：塩の湯ポンプ場　［採水場所(図1)　〇Ｓ５］　地点番号３４　【令和8(2026)年度】

| | | 検査項目 | 採水月日 / 基準値 | 4月6日 | 5月11日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 9月7日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関連する項目 | 病原生物の代替指標 | 一般細菌 | 100 個/mL以下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| | 無機物/重金属 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 一般有機物 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,4－ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 消毒副生成物 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 性状に関する項目 | 着色 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 味 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 着色 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 味 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | カビ臭 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2・メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ） | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 味 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 3mg/L以下 | 0.3　未満 | 0.3　未満 | 0.3　未満 | 0.3　未満 | 0.3　未満 | 0.3　未満 | | | | | | |
| | 基礎的性状 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | | | | | | |
| | | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| | | 色度 | 5度以下 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | | | | | | |
| | | 濁度 | 2度以下 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | | | | | | |
| | | 大腸菌 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | |
| | | クリプト・ジアルジア原虫 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | |
| | | 水温 | | 11.0 | 13.9 | 16.2 | 17.0 | 18.6 | 17.7 | | | | | | |
| | | 残留塩素 | 0.1mg/ｌ以上 | 0.21 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.26 | | | | | | |

尾頭沢水源（湧水）ウトウ沢取水堰（伏流水）【浄水】　採水場所：塩原水処理センター　［採水場所(図1)　〇Ｓ４］　地点番号３５　【令和8(2026)年度】

| | | 検査項目 | 採水月日 / 基準値 | 4月6日 | 5月11日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 9月7日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関連する項目 | 病原生物の代替指標 | 一般細菌 | 100 個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | | | | | | |
| | | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | |
| | 無機物/重金属 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 一般有機物 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,4－ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 消毒副生成物 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 性状に関する項目 | 着色 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 味 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 着色 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 味 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | | | | | | |
| | | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | カビ臭 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2・メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ） | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 味 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 3mg/L以下 | 0.3　未満 | 0.3　未満 | 0.3　未満 | 0.4 | 0.3　未満 | 0.3　未満 | | | | | | |
| | 基礎的性状 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | | | | | | |
| | | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| | | 色度 | 5度以下 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | | | | | | |
| | | 濁度 | 2度以下 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | | | | | | |
| | | 大腸菌 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | |
| | | クリプト・ジアルジア原虫 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | |
| | | 水温 | | 12.5 | 16.5 | 19.9 | 21.5 | 23.9 | 22.3 | | | | | | |
| | | 残留塩素 | 0.1mg/ｌ以上 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.38 | | | | | | |

ウトウ沢取水堰（伏流水）　【原水】　　採水場所：要害浄水場　　［採水場所(図1)　□６］　　地点番号３０　　【令和8(2026)年度】

| | | 検査項目 | 採水月日 / 単位 | 4月6日 | 5月11日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 9月7日 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関連する項目 | 病原生物の代替指標 | 一般細菌 | 個/mL | | 240 | | | | | | | | | | |
| | | 大腸菌 | — | | 検出 | | | | | | | | | | |
| | 無機物/重金属 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | | 0.0003 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 水銀及びその化合物 | mg/L | | 0.00005 未満 | | | | | | | | | | |
| | | セレン及びその化合物 | mg/L | | 0.001 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 鉛及びその化合物 | mg/L | | 0.001 未満 | | | | | | | | | | |
| | | ヒ素及びその化合物 | mg/L | | 0.001 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 六価クロム化合物 | mg/L | | 0.002 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 亜硝酸態窒素 | mg/L | | 0.004 未満 | | | | | | | | | | |
| | | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | 0.001 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | 1.0 未満 | | | | | | | | | | |
| | | フッ素及びその化合物 | mg/L | | 0.08 未満 | | | | | | | | | | |
| | | ホウ素及びその化合物 | mg/L | | 0.10 未満 | | | | | | | | | | |
| | 一般有機物 | 四塩化炭素 | mg/L | | 0.0002 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 1,4－ジオキサン | mg/L | | 0.005 未満 | | | | | | | | | | |
| | | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | 0.004 未満 | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン | mg/L | | 0.002 未満 | | | | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン | mg/L | | 0.001 未満 | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン | mg/L | | 0.001 未満 | | | | | | | | | | |
| | | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | mg/L | | 0.000005未満 | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン | mg/L | | 0.001 未満 | | | | | | | | | | |
| | 消毒副生成物 | 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 性状に関する項目 | 着色 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | 0.10 未満 | | | | | | | | | | |
| | | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | 0.02 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 鉄及びその化合物 | mg/L | | 0.03 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 銅及びその化合物 | mg/L | | 0.10 未満 | | | | | | | | | | |
| | 味 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | 3.7 | | | | | | | | | | |
| | 着色 | マンガン及びその化合物 | mg/L | | 0.005 未満 | | | | | | | | | | |
| | 味 | 塩化物イオン | mg/L | | 1.4 | | | | | | | | | | |
| | | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | 30 | | | | | | | | | | |
| | | 蒸発残留物 | mg/L | | 40 | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.02 未満 | | | | | | | | | | |
| | カビ臭 | ジェオスミン | mg/L | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | |
| | | 2・メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ） | mg/L | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.005 未満 | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | フェノール類 | mg/L | | 0.0005 未満 | | | | | | | | | | |
| | 味 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | mg/L | | 0.6 | | | | | | | | | | |
| | 基礎的性状 | ｐＨ値 | — | | 7.1 | | | | | | | | | | |
| | | 味 | — | | | | | | | | | | | | |
| | | 臭気 | — | | 異常なし | | | | | | | | | | |
| | | 色度 | 度 | | 1.8 | | | | | | | | | | |
| | | 濁度 | 度 | | 0.1 | | | | | | | | | | |
| | | 大腸菌 | — | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | | | | | | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | | | | | | |
| | | クリプト・ジアルジア原虫 | 個/10L | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| | | 水温 | ℃ | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 14.1 | 15.5 | 16.2 | | | | | | |
| | | 残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |

ウトウ沢取水井（伏流水）【原水】　採水場所：要害浄水場（予備）　［採水場所(図1)　□６］　地点番号３１　【令和8(2026)年度】

| | | 検査項目 | 採水月日 / 単位 | 4月 | 5月11日 | 6月 | 7月 | 8月3日 | 9月 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関連する項目 | 病原生物の代替指標 | 一般細菌 | 個/mL | | 28 | | | | | | | | | | |
| | | 大腸菌 | — | | 不検出 | | | | | | | | | | |
| | 無機物/重金属 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | | 0.0003 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 水銀及びその化合物 | mg/L | | 0.00005 未満 | | | | | | | | | | |
| | | セレン及びその化合物 | mg/L | | 0.001 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 鉛及びその化合物 | mg/L | | 0.001 未満 | | | | | | | | | | |
| | | ヒ素及びその化合物 | mg/L | | 0.005 | | | | | | | | | | |
| | | 六価クロム化合物 | mg/L | | 0.002 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 亜硝酸態窒素 | mg/L | | 0.004 未満 | | | | | | | | | | |
| | | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | 0.001 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | 1.0 未満 | | | | | | | | | | |
| | | フッ素及びその化合物 | mg/L | | 0.08 | | | | | | | | | | |
| | | ホウ素及びその化合物 | mg/L | | 0.10 未満 | | | | | | | | | | |
| | 一般有機物 | 四塩化炭素 | mg/L | | 0.0002 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 1,4－ジオキサン | mg/L | | 0.005 未満 | | | | | | | | | | |
| | | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | | 0.004 未満 | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロメタン | mg/L | | 0.002 未満 | | | | | | | | | | |
| | | テトラクロロエチレン | mg/L | | 0.001 未満 | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロエチレン | mg/L | | 0.001 未満 | | | | | | | | | | |
| | | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | mg/L | | 0.000005未満 | | | | | | | | | | |
| | | ベンゼン | mg/L | | 0.001 未満 | | | | | | | | | | |
| | 消毒副生成物 | 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | | ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 性状に関する項目 | 着色 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | 0.10 未満 | | | | | | | | | | |
| | | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | 0.02 未満 | | | | | | | | | | |
| | | 鉄及びその化合物 | mg/L | | 0.04 | | | | | | | | | | |
| | | 銅及びその化合物 | mg/L | | 0.10 未満 | | | | | | | | | | |
| | 味 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | 6.2 | | | | | | | | | | |
| | 着色 | マンガン及びその化合物 | mg/L | | 0.005 未満 | | | | | | | | | | |
| | 味 | 塩化物イオン | mg/L | | 2.9 | | | | | | | | | | |
| | | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | 26 | | | | | | | | | | |
| | | 蒸発残留物 | mg/L | | 55 | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.02 未満 | | | | | | | | | | |
| | カビ臭 | ジェオスミン | mg/L | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | |
| | | 2・メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ） | mg/L | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.005 未満 | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | フェノール類 | mg/L | | 0.0005 未満 | | | | | | | | | | |
| | 味 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | mg/L | | 0.4 | | | | | | | | | | |
| | 基礎的性状 | ｐＨ値 | — | | 6.9 | | | | | | | | | | |
| | | 味 | — | | | | | | | | | | | | |
| | | 臭気 | — | | 異常なし | | | | | | | | | | |
| | | 色度 | 度 | | 0.8 | | | | | | | | | | |
| | | 濁度 | 度 | | 0.1 | | | | | | | | | | |
| | | 大腸菌 | — | | 不検出 | | | 不検出 | | | | | | | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| | | クリプト・ジアルジア原虫 | 個/10L | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | 水温 | ℃ | | 11.3 | | | 16.9 | | | | | | | |
| | | 残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |