尾頭沢水源（湧水）　【浄水】　　採水場所：上塩原地区防災コミュニティ消防センター　［採水場所(図1)　○Ｓ３］　　地点番号２９　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日						
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	10	0	1	0	0						
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 未満							
		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004 未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満							
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.0 未満							
		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.14							
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.10 未満							
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
		1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 未満							
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					0.004 未満							
		ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 未満							
		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満							
		ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満							
		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満							
		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満							
		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満							
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満							
		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満							
		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満							
		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満							
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満							
		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満							
		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満							
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満							
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満							
		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03 未満			0.03 未満							
		銅及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満							
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					5.4							
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
	味	塩化物イオン	200mg/L以下	1.6	1.4	1.5	1.6	1.5	1.5						
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					64							
		蒸発残留物	500mg/L以下		83			100							
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
		2・メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005 未満							
	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満						
	基礎的性状	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4						
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		11.3	14.6	16.6	17.1	18.9	18.7						
		残留塩素	0.1mg/ｌ以上	0.25	0.33	0.30	0.31	0.19	0.35						

尾頭沢水源（湧水）ウトウ沢取水堰（伏流水）【浄水】　採水場所：塩の湯ポンプ場　［採水場所(図1)　○Ｓ５］　地点番号３４　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日						
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	2	0	0	0	0	0						
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
		1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下												
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下												
		ベンゼン	0.01mg/L以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/L以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
		クロロホルム	0.06mg/L以下												
		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
		臭素酸	0.01mg/L以下												
		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
		銅及びその化合物	1mg/L以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
	味	塩化物イオン	200mg/L以下	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6						
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
		蒸発残留物	500mg/L以下												
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
		2-メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	0.00001mg/L以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下												
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/L以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満						
	基礎的性状	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4						
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		色度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満						
		濁度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満						
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		11.0	13.9	16.2	17.0	18.6	17.7						
		残留塩素	0.1mg/ｌ以上	0.21	0.32	0.25	0.31	0.33	0.26						

尾頭沢水源（湧水）ウトウ沢取水堰（伏流水）【浄水】　採水場所：塩原水処理センター　［採水場所(図1)　○Ｓ４］　地点番号３５　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 基準値	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日						
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	3	0	21						
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
		1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下												
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下												
		ベンゼン	0.01mg/L以下												
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/L以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
		クロロホルム	0.06mg/L以下												
		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
		臭素酸	0.01mg/L以下												
		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
		銅及びその化合物	1mg/L以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
	味	塩化物イオン	200mg/L以下	1.8	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7						
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
		蒸発残留物	500mg/L以下												
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
		2-メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	0.00001mg/L以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下												
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/L以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.3　未満	0.3　未満						
	基礎的性状	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.4	7.1	7.6						
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		色度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満						
		濁度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満						
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		水温		12.5	16.5	19.9	21.5	23.9	22.3						
		残留塩素	0.1mg/Ｌ以上	0.24	0.28	0.23	0.22	0.29	0.38						

尾頭沢水源（湧水）【原水】　　採水場所：中山配水場　　［採水場所(図1)　□５］　　地点番号２８　　【令和8(2026)年度】

		検査項目	採水月日 / 単位	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日						
健康に関連する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	個/mL		1										
		大腸菌	―		不検出										
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満										
		水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満										
		セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満										
		鉛及びその化合物	mg/L		0.001 未満										
		ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満										
		六価クロム化合物	mg/L		0.002 未満										
		亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満										
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001 未満										
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.0 未満										
		フッ素及びその化合物	mg/L		0.14										
		ホウ素及びその化合物	mg/L		0.10 未満										
	一般有機物	四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満										
		1,4－ジオキサン	mg/L		0.005 未満										
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.004 未満										
		ジクロロメタン	mg/L		0.002 未満										
		テトラクロロエチレン	mg/L		0.001 未満										
		トリクロロエチレン	mg/L		0.001 未満										
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L		0.000005未満										
		ベンゼン	mg/L		0.001 未満										
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L												
		クロロ酢酸	mg/L												
		クロロホルム	mg/L												
		ジクロロ酢酸	mg/L												
		ジブロモクロロメタン	mg/L												
		臭素酸	mg/L												
		総トリハロメタン	mg/L												
		トリクロロ酢酸	mg/L												
		ブロモジクロロメタン	mg/L												
		ブロモホルム	mg/L												
		ホルムアルデヒド	mg/L												
性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.10 未満										
		アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02 未満										
		鉄及びその化合物	mg/L		0.03 未満										
		銅及びその化合物	mg/L		0.10 未満										
	味	ナトリウム及びその化合物	mg/L		5.2										
	着色	マンガン及びその化合物	mg/L		0.005 未満										
	味	塩化物イオン	mg/L		1.4										
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		48										
		蒸発残留物	mg/L		81										
	発泡	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02 未満										
	カビ臭	ジェオスミン	mg/L		0.000001未満										
		2-メチルイソボルネオール（2-ＭＩＢ）	mg/L		0.000001未満										
	発泡	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005 未満										
	臭気	フェノール類	mg/L		0.0005 未満										
	味	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L		0.3 未満										
	基礎的性状	ｐＨ値	―		7.5										
		味	―												
		臭気	―		異常なし										
		色度	度		0.5 未満										
		濁度	度		0.1 未満										
		大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出						
		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0	0	0	0						
		クリプト・ジアルジア原虫	個/10L		0			0							
		水温	℃	11.0	11.6	12.2	12.6	13.2	13.2						
		残留塩素	mg/L												