浄水発生土放射能測定結果（千本松）

令和2年度　　（単位；Bq/kg）

採集月・日	放射性ヨウ素	放射性セシウム			計
	I-131	Cs-134	Cs-137	Cs-136	
令和2年5月21日	検出されず	検出されず	30	検出されず	30
令和2年8月6日	検出されず	検出されず	40	検出されず	40
令和2年9月1日	検出されず	検出されず	39	検出されず	39
令和2年10月7日	検出されず	検出されず	20	検出されず	20
令和2年11月13日	検出されず	検出されず	40	検出されず	40

測定機器：ゲルマニウム半導体検出器