

浄水発生土放射能測定結果（鳥野目）

令和3年度

（単位；Bq/kg）
括弧書き下段は検出下限値

採集月・日	放射性ヨウ素	放射性セシウム			含水率	計
	I-131	Cs-134	Cs-137	Cs-136		
令和3年5月21日	検出されず（20）	検出されず（20）	検出されず（20）	検出されず（20）	89.1%	検出されず
令和3年8月20日	検出されず（20）	検出されず（20）	30（20）	検出されず（20）	86.3%	30
令和3年11月19日	検出されず（20）	検出されず（20）	検出されず（20）	検出されず（20）	90.5%	検出されず
令和4年2月22日	検出されず（20）	検出されず（20）	30（20）	検出されず（20）	75.8%	30

測定機器：ゲルマニウム半導体検出器